#95336#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель	Легенды моря, ООО, УК
Адрес потребителя	Жиленкова 16, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента	
Порядковый номер	6477
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00208144
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	1,214	0,19	329,61	326,14	322,28	319,43	2,85	24	0	0	70,4	67,3	3,13	0,6	0,4	-
25.08.2024	1,207	0,179	337,82	334,51	330,3	327,6	2,7	24	0	0	70,5	67,4	3,05	0,6	0,4	-
26.08.2024	1,205	0,162	347,7	344,65	339,92	337,52	2,4	24	0	0	70,6	67,6	3,03	0,6	0,4	-
27.08.2024	1,22	0,183	356,95	353,58	348,98	346,22	2,76	24	0	0	70,7	67,8	2,91	0,6	0,4	-
28.08.2024	1,205	0,186	348,38	344,94	340,8	337,96	2,84	24	0	0	69,5	66,6	2,94	0,6	0,4	-
29.08.2024	1,279	0,26	370,55	366,1	362,24	358,41	3,83	24	0	0	70,9	68,1	2,77	0,6	0,4	-
30.08.2024	1,253	0,226	377,45	373,51	368,95	365,64	3,31	24	0	0	71	68,2	2,74	0,6	0,4	-
31.08.2024	1,209	0,2	377,22	373,67	368,85	365,92	2,93	24	0	0	70,4	67,7	2,7	0,6	0,4	-
01.09.2024	1,284	0,215	378,02	374,22	369,62	366,46	3,16	24	0	0	70,5	67,6	2,86	0,6	0,4	-
02.09.2024	1,258	0,194	363,03	359,45	354,94	352,04	2,9	24	0	0	70,4	67,5	2,95	0,6	0,4	-
03.09.2024	1,263	0,195	352,41	348,86	344,53	341,63	2,9	24	0	0	70,6	67,6	3,05	0,6	0,4	-
04.09.2024	1,238	0,204	359,02	355,37	350,95	347,94	3,01	24	0	0	70,9	68	2,91	0,6	0,4	-
05.09.2024	1,223	0,222	388,65	384,79	379,98	376,75	3,23	24	0	0	70,5	67,9	2,59	0,6	0,4	-
06.09.2024	1,207	0,232	380,59	376,58	372,06	368,65	3,41	24	0	0	70,7	68,2	2,58	0,6	0,4	-
07.09.2024	1,275	0,238	386,29	382,16	377,51	374,03	3,48	24	0	0	71,3	68,6	2,7	0,6	0,4	-
08.09.2024	1,277	0,234	387,35	383,31	378,62	375,25	3,37	24	0	0	70,9	68,2	2,73	0,6	0,4	-
09.09.2024	1,278	0,229	386,95	382,9	378,3	374,91	3,39	24	0	0	70,6	67,9	2,72	0,6	0,4	-
10.09.2024	1,244	0,227	389,15	385,15	380,48	377,12	3,36	24	0	0	70,6	68	2,63	0,6	0,4	-
11.09.2024	1,248	0,226	393,36	389,46	384,59	381,3	3,29	24	0	0	70,6	68	2,62	0,6	0,4	-
12.09.2024	1,27	0,217	394,52	390,66	385,71	382,51	3,2	24	0	0	70,6	67,9	2,69	0,6	0,4	-
13.09.2024	1,277	0,228	393,17	389,17	384,48	381,11	3,37	24	0	0	70,3	67,6	2,69	0,6	0,4	-
14.09.2024	1,294	0,232	392,57	388,45	383,9	380,42	3,48	24	0	0	70,2	67,4	2,72	0,6	0,4	-
15.09.2024	1,347	0,22	393,31	389,46	384,58	381,38	3,2	24	0	0	70,5	67,6	2,9	0,6	0,4	-
16.09.2024	1,276	0,219	386,04	382,19	377,5	374,29	3,21	24	0	0	70,3	67,6	2,77	0,6	0,4	-
17.09.2024	1,248	0,209	376,49	372,72	368,28	365,15	3,13	24	0	0	69,7	66,9	2,78	0,6	0,4	-
18.09.2024	1,218	0,213	385,16	381,38	376,6	373,49	3,11	24	0	0	70,4	67,7	2,63	0,6	0,4	-
19.09.2024	1,314	0,221	390,18	386,26	381,36	378,12	3,24	24	0	0	71	68,2	2,84	0,6	0,4	-
20.09.2024	1,254	0,212	387,78	384,07	379,13	376,05	3,08	24	0	0	70,6	67,9	2,72	0,6	0,4	-
21.09.2024	1,212	0,183	384,92	381,58	376,36	373,62	2,74	24	0	0	70,4	67,8	2,69	0,6	0,4	-
22.09.2024	1,248	0,186	385,12	381,74	376,49	373,73	2,76	24	0	0	70,8	68,1	2,78	0,6	0,4	-
23.09.2024	1,242	0,19	389,05	385,64	380,31	377,52	2,79	24	0	0	70,9	68,2	2,73	0,6	0,4	-
Итого:	38,787	0	11668,81	11552,67	11408,6	11312,17	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,787															

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	152,924	12601,33	12391,56	12334,25	12201,86
23.09.2024	191,711	24270,14	23944,23	23742,85	23514,03

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 16:20:58