

#20206#

Отчёт по теплопотреблению за период с 26.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Жиленкова 16, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6477
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208144
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
27.08.2022	0,693	-0,025	54,83	55,38	53,73	54,65	-0,92	24	0	0	66,2	52,4	13,74	0,6	0,4	-
28.08.2022	0,695	-0,023	52,78	53,33	51,78	52,68	-0,9	24	0	0	65,4	51,1	14,27	0,6	0,4	-
29.08.2022	0,649	-0,024	53,3	53,86	52,27	53,15	-0,88	24	0	0	65,6	52,3	13,29	0,6	0,4	-
30.08.2022	0,717	-0,024	52,93	53,47	51,9	52,81	-0,91	24	0	0	65,5	50,8	14,72	0,6	0,4	-
31.08.2022	0,729	-0,023	50,76	51,3	49,79	50,72	-0,93	24	0	0	64,9	49,4	15,51	0,6	0,4	-
01.09.2022	0,743	-0,022	49,62	50,18	48,66	49,64	-0,98	24	0	0	64,4	48,1	16,26	0,6	0,4	-
02.09.2022	0,738	-0,023	49,53	50,09	48,56	49,54	-0,98	24	0	0	64,7	48,5	16,16	0,6	0,4	-
03.09.2022	0,774	-0,022	48,38	48,92	47,43	48,38	-0,95	24	0	0	64,4	47,2	17,26	0,6	0,4	-
04.09.2022	0,793	-0,021	47,73	48,28	46,78	47,75	-0,97	24	0	0	64,2	46,4	17,87	0,6	0,4	-
05.09.2022	0,795	-0,022	49,72	50,27	48,77	49,74	-0,97	24	0	0	64,3	47	17,26	0,6	0,4	-
06.09.2022	0,748	-0,019	50,94	51,5	50,02	50,95	-0,93	24	0	0	63,3	47,5	15,85	0,6	0,4	-
07.09.2022	0,819	-0,018	53,64	54,15	52,65	53,54	-0,89	24	0	0	64,8	48,5	16,31	0,6	0,4	-
08.09.2022	0,834	-0,002	53,73	53,84	52,7	53,22	-0,52	24	0	1	65	48,7	16,28	0,6	0,4	-
09.09.2022	0,84	0,022	53,69	53,29	52,67	52,71	-0,04	24	0	1	64,5	48,6	15,9	0,6	0,4	-
10.09.2022	0,784	-0,021	54,03	54,53	53	53,95	-0,95	24	0	0	64,7	49,1	15,63	0,6	0,4	-
11.09.2022	0,831	-0,021	54,23	54,72	53,21	54,13	-0,92	24	0	0	64,9	48,5	16,43	0,6	0,4	-
12.09.2022	0,812	-0,021	55,08	55,56	54	54,93	-0,93	24	0	0	65,2	49,4	15,88	0,6	0,4	-
13.09.2022	0,798	-0,023	53,7	54,19	52,66	53,6	-0,94	24	0	0	65	49	16,04	0,6	0,4	-
14.09.2022	0,79	-0,019	52,71	53,22	51,71	52,62	-0,91	24	0	0	64,4	48,3	16,09	0,6	0,4	-
15.09.2022	0,805	-0,018	54,92	55,4	53,86	54,74	-0,88	24	0	0	65,4	49,7	15,7	0,6	0,4	-
16.09.2022	0,801	-0,016	53,84	54,33	52,86	53,74	-0,88	24	0	0	64,7	48,8	15,94	0,6	0,4	-
17.09.2022	0,799	-0,019	53,48	53,97	52,45	53,39	-0,94	24	0	0	64,6	48,6	16,03	0,6	0,4	-
18.09.2022	0,791	-0,02	50,55	51,08	49,59	50,54	-0,95	24	0	0	63,8	47	16,77	0,6	0,4	-
19.09.2022	0,791	-0,02	50,64	51,15	49,68	50,62	-0,94	24	0	0	63,9	47,1	16,81	0,6	0,4	-
20.09.2022	0,785	-0,019	50,59	51,11	49,64	50,56	-0,92	24	0	0	64,3	47,6	16,72	0,6	0,4	-
21.09.2022	0,828	-0,018	49,93	50,42	48,97	49,89	-0,92	24	0	0	64,1	46,4	17,75	0,6	0,4	-
22.09.2022	0,841	-0,018	51,53	52,01	50,56	51,44	-0,88	24	0	0	64,8	47,4	17,41	0,6	0,4	-
23.09.2022	0,83	-0,017	52,27	52,76	51,3	52,17	-0,87	24	0	0	64,5	47,5	16,97	0,6	0,4	-
Итого:	21,853	0	1459,08	1472,31	1431,2	1455,8	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,853															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
26.08.2022	1898,275	104627,17	104393,37	102179,42	102995,68
23.09.2022	1920,128	106086,25	105865,68	103610,62	104451,48

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 8:52:02