

#20216#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
 Адрес потребителя Жиленкова 16, поселок Чкаловск, Калининград
 Номер абонента 3403
 Порядковый номер 6477
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00208144
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,886	-0,04	55,18	55,9	54,01	55,3	-1,29	24	0	0	66,8	49,3	17,58	0,6	0,4	-
25.09.2021	0,918	-0,037	55,88	56,6	54,68	55,95	-1,27	24	0	0	67	49,2	17,89	0,6	0,4	-
26.09.2021	0,858	-0,039	55,37	56,12	54,19	55,46	-1,27	24	0	0	67	50	17	0,6	0,4	-
27.09.2021	0,883	-0,043	55,55	56,3	54,39	55,66	-1,27	24	0	0	66,8	49,4	17,34	0,6	0,4	-
28.09.2021	0,924	-0,038	57,13	57,85	55,93	57,17	-1,24	24	0	0	67,5	49,9	17,62	0,6	0,4	-
29.09.2021	0,902	-0,038	56,54	57,28	55,34	56,62	-1,28	24	0	0	67,1	49,7	17,43	0,6	0,4	-
30.09.2021	1,079	-0,029	66,07	66,62	64,79	65,89	-1,1	24	0	0	65,8	48,4	17,46	0,6	0,4	-
01.10.2021	2,935	-0,032	179,23	178,75	175,3	176,37	-1,07	24	0	0	70	53	17,03	0,6	0,4	-
02.10.2021	2,9	-0,038	176,61	176,11	172,64	173,76	-1,12	24	0	0	70,7	53,6	17,12	0,6	0,4	-
03.10.2021	2,947	-0,038	178,21	177,66	174,16	175,23	-1,07	24	0	0	71,2	54	17,23	0,6	0,4	-
04.10.2021	2,838	-0,035	177,03	176,57	173,06	174,13	-1,07	24	0	0	70,9	54,2	16,71	0,6	0,4	-
05.10.2021	2,868	-0,038	177,53	177,05	173,57	174,67	-1,1	24	0	0	70,8	53,9	16,84	0,6	0,4	-
06.10.2021	2,913	-0,038	177,21	176,73	173,21	174,31	-1,1	24	0	0	70,9	53,8	17,13	0,6	0,4	-
07.10.2021	2,967	-0,038	172,68	172,19	168,82	169,94	-1,12	24	0	0	71,2	52,5	18,68	0,6	0,4	-
08.10.2021	3,063	-0,036	170,67	170,12	166,82	167,91	-1,09	24	0	0	71,2	52,5	18,68	0,6	0,4	-
09.10.2021	3,074	-0,041	173,88	173,31	169,88	171,02	-1,14	24	0	0	71,5	53,1	18,42	0,6	0,4	-
10.10.2021	3,091	-0,037	172,76	172,19	168,86	169,95	-1,09	24	0	0	71,1	52,5	18,62	0,6	0,4	-
11.10.2021	3,039	-0,038	175,2	174,63	171,23	172,32	-1,09	24	0	0	71,3	53,2	18,06	0,6	0,4	-
12.10.2021	3,052	-0,026	170,98	170,16	167,12	167,95	-0,83	24	0	0	71,2	52,7	18,51	0,6	0,4	-
13.10.2021	2,959	-0,038	161,47	161	157,87	159	-1,13	24	0	0	70,7	51,6	19,1	0,6	0,4	-
14.10.2021	2,981	-0,036	169,63	169,11	165,8	166,9	-1,1	24	0	0	70,9	52,6	18,3	0,6	0,4	-
15.10.2021	3,007	-0,038	168,6	168,07	164,77	165,88	-1,11	24	0	0	71,4	52,8	18,59	0,6	0,4	-
16.10.2021	2,986	-0,036	171,6	171,07	167,74	168,81	-1,07	24	0	0	71,3	53,2	18,11	0,6	0,4	-
17.10.2021	3,007	-0,044	168,03	167,55	164,25	165,44	-1,19	24	0	0	70,6	52	18,65	0,6	0,4	-
18.10.2021	3	-0,043	162,02	161,54	158,33	159,53	-1,2	24	0	0	71,1	51,8	19,32	0,6	0,4	-
19.10.2021	3,073	-0,04	175,97	175,43	171,95	173,11	-1,16	24	0	0	71,4	53,2	18,19	0,6	0,4	-
20.10.2021	2,985	-0,038	177,57	177,05	173,49	174,61	-1,12	24	0	0	71,6	54	17,53	0,6	0,4	-
21.10.2021	2,68	-0,037	169,18	168,88	165,68	166,79	-1,11	24	0	0	67,6	51	16,5	0,6	0,4	-
22.10.2021	2,955	-0,038	171,84	171,35	167,96	169,07	-1,11	24	0	0	71,1	53,1	17,92	0,6	0,4	-
23.10.2021	2,991	-0,04	167,64	167,17	163,86	165,02	-1,16	24	0	0	71,1	52,5	18,58	0,6	0,4	-
Итого:	74,761	0	4367,26	4360,36	4269,7	4303,77	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,761															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	1147,001	64579,75	64440,28	63057,65	63554,59
23.10.2021	1221,762	68947,01	68800,64	67327,35	67858,36

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.10.2021 18:01:19