

# #20215#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
Адрес потребителя Жиленкова 16, поселок Чкаловск, Калининград  
Номер абонента 3403  
Порядковый номер 6477  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00208144  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2021 | 3,071    | -0,041    | 166,88  | 166,41  | 163,14  | 164,33  | -1,19  | 24       | 0       | 0      | 71     | 51,8   | 19,17 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 25.10.2021 | 3,038    | -0,043    | 170,68  | 170,23  | 166,78  | 168,01  | -1,23  | 24       | 0       | 0      | 71,4   | 52,8   | 18,59 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 26.10.2021 | 3,028    | -0,043    | 175,78  | 175,33  | 171,79  | 173,01  | -1,22  | 24       | 0       | 0      | 71,1   | 53,2   | 17,98 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 27.10.2021 | 2,998    | -0,043    | 174,99  | 174,53  | 170,95  | 172,17  | -1,22  | 24       | 0       | 0      | 71,6   | 53,7   | 17,88 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 28.10.2021 | 3,012    | -0,043    | 175,44  | 175,03  | 171,47  | 172,68  | -1,21  | 24       | 0       | 0      | 71,3   | 53,4   | 17,92 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 29.10.2021 | 2,96     | -0,047    | 175,85  | 175,47  | 171,84  | 173,13  | -1,29  | 24       | 0       | 0      | 71,2   | 53,6   | 17,6  | 0,6     | 0,4     | -           |
| 30.10.2021 | 2,965    | -0,048    | 177,39  | 176,99  | 173,34  | 174,61  | -1,27  | 24       | 0       | 0      | 71,4   | 53,9   | 17,47 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 31.10.2021 | 2,977    | -0,047    | 176,6   | 176,22  | 172,58  | 173,86  | -1,28  | 24       | 0       | 0      | 71,2   | 53,6   | 17,62 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 01.11.2021 | 2,932    | -0,045    | 170,7   | 170,35  | 166,85  | 168,07  | -1,22  | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 53     | 17,94 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 02.11.2021 | 2,919    | -0,045    | 172,16  | 171,82  | 168,3   | 169,56  | -1,26  | 24       | 0       | 0      | 70,5   | 52,8   | 17,71 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 03.11.2021 | 3        | -0,045    | 171,22  | 170,84  | 167,38  | 168,62  | -1,24  | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 52,6   | 18,26 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 04.11.2021 | 3,06     | -0,045    | 175,01  | 174,6   | 170,99  | 172,26  | -1,27  | 24       | 0       | 0      | 71,6   | 53,3   | 18,28 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 05.11.2021 | 3,027    | -0,045    | 174,17  | 173,75  | 170,23  | 171,51  | -1,28  | 24       | 0       | 0      | 71     | 52,9   | 18,15 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 06.11.2021 | 3,031    | -0,041    | 174,33  | 173,89  | 170,45  | 171,62  | -1,17  | 24       | 0       | 0      | 70,7   | 52,6   | 18,11 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 07.11.2021 | 3,086    | -0,045    | 172,76  | 172,34  | 168,87  | 170,15  | -1,28  | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 52,3   | 18,63 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 08.11.2021 | 3,019    | -0,045    | 164,31  | 163,95  | 160,62  | 161,88  | -1,26  | 24       | 0       | 0      | 71,1   | 51,9   | 19,18 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 09.11.2021 | 3,121    | -0,047    | 172     | 171,57  | 168,1   | 169,39  | -1,29  | 24       | 0       | 0      | 71,2   | 52,3   | 18,92 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 10.11.2021 | 3,068    | -0,043    | 173,64  | 173,24  | 169,73  | 170,98  | -1,25  | 24       | 0       | 0      | 71     | 52,6   | 18,43 | 0,6     | 0,4     | 6           |
| 11.11.2021 | 3,019    | -0,047    | 173,1   | 172,7   | 169,26  | 170,51  | -1,25  | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 52,4   | 18,18 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 12.11.2021 | 3,084    | -0,045    | 171,92  | 171,49  | 168,02  | 169,26  | -1,24  | 24       | 0       | 0      | 71,1   | 52,4   | 18,72 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 13.11.2021 | 3,081    | -0,044    | 174,32  | 173,89  | 170,41  | 171,65  | -1,24  | 24       | 0       | 0      | 71     | 52,6   | 18,44 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 14.11.2021 | 3,119    | -0,044    | 170,69  | 170,26  | 166,88  | 168,1   | -1,22  | 24       | 0       | 0      | 70,7   | 51,7   | 19,05 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 15.11.2021 | 3,022    | -0,042    | 169,29  | 168,92  | 165,56  | 166,82  | -1,26  | 24       | 0       | 0      | 70,1   | 51,5   | 18,6  | 0,6     | 0,4     | -           |
| 16.11.2021 | 3,098    | -0,046    | 170,28  | 169,86  | 166,44  | 167,68  | -1,24  | 24       | 0       | 0      | 71,1   | 52,1   | 18,98 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 17.11.2021 | 3,063    | -0,045    | 169,88  | 169,45  | 166,02  | 167,25  | -1,23  | 24       | 0       | 0      | 71,1   | 52,3   | 18,82 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 18.11.2021 | 3,059    | -0,042    | 168,71  | 168,28  | 164,93  | 166,15  | -1,22  | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 51,8   | 18,92 | 0,6     | 0,4     | 5           |
| 19.11.2021 | 3,043    | -0,038    | 167,91  | 167,48  | 164,23  | 165,43  | -1,2   | 24       | 0       | 0      | 69,8   | 50,9   | 18,87 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 20.11.2021 | 3,052    | -0,043    | 169,06  | 168,62  | 165,23  | 166,44  | -1,21  | 24       | 0       | 0      | 71     | 52,2   | 18,82 | 0,6     | 0,4     | 9           |
| 21.11.2021 | 3,079    | -0,044    | 164,43  | 164,03  | 160,8   | 162,05  | -1,25  | 24       | 0       | 0      | 70,5   | 51     | 19,53 | 0,6     | 0,4     | 6           |
| 22.11.2021 | 3,083    | -0,047    | 164,76  | 164,36  | 161,04  | 162,32  | -1,28  | 24       | 0       | 0      | 71,1   | 51,5   | 19,52 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 23.11.2021 | 3,069    | -0,043    | 166,28  | 165,88  | 162,53  | 163,82  | -1,29  | 24       | 0       | 0      | 71     | 51,7   | 19,27 | 0,6     | 0,4     | -           |
| Итого:     | 94,183   | 0         | 5314,54 | 5301,78 | 5194,76 | 5233,32 | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 94,183   |           |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.10.2021 | 1221,762 | 68947,01 | 68800,64 | 67327,35 | 67858,36 |
| 23.11.2021 | 1315,945 | 74261,55 | 74102,42 | 72522,11 | 73091,68 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.11.2021 16:58:14