

#20232#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2022 по 23.11.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
 Адрес потребителя Жиленкова 16, поселок Чкаловск, Калининград
 Номер абонента 3403
 Порядковый номер 6477
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00208144
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2022 | 2,809 | -0,014 | 162,41 | 161,55 | 158,85 | 159,51 | -0,66 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 52 | 17,87 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.10.2022 | 2,741 | -0,015 | 164,15 | 163,33 | 160,63 | 161,29 | -0,66 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 51,8 | 17,26 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.10.2022 | 2,792 | -0,01 | 164,64 | 163,77 | 161,1 | 161,7 | -0,6 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 51,6 | 17,5 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.10.2022 | 2,757 | -0,012 | 165,78 | 164,92 | 162,24 | 162,83 | -0,59 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 52 | 17,18 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.10.2022 | 2,755 | -0,008 | 164,64 | 163,8 | 161,14 | 161,73 | -0,59 | 24 | 0 | 0 | 69 | 51,7 | 17,26 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.10.2022 | 2,755 | -0,009 | 165,15 | 164,25 | 161,6 | 162,17 | -0,57 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 52 | 17,21 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.10.2022 | 2,75 | -0,011 | 164,86 | 163,98 | 161,31 | 161,9 | -0,59 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 52 | 17,21 | 0,6 | 0,4 | - |
| 31.10.2022 | 2,737 | -0,014 | 165,41 | 164,54 | 161,81 | 162,43 | -0,62 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 52,4 | 17,09 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.11.2022 | 2,772 | -0,007 | 165,44 | 164,52 | 161,83 | 162,39 | -0,56 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 52,6 | 17,29 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.11.2022 | 2,796 | -0,012 | 166,98 | 166,08 | 163,42 | 164,02 | -0,6 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 51,6 | 17,25 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.11.2022 | 2,719 | -0,008 | 165,35 | 164,48 | 161,87 | 162,38 | -0,51 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 51,8 | 16,94 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.11.2022 | 2,828 | -0,007 | 163,84 | 162,94 | 160,37 | 160,94 | -0,57 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 50,9 | 17,8 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.11.2022 | 2,815 | -0,011 | 164,84 | 163,92 | 161,33 | 161,92 | -0,59 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 51,3 | 17,62 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.11.2022 | 2,848 | -0,009 | 162,23 | 161,32 | 158,81 | 159,4 | -0,59 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 50,3 | 18,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.11.2022 | 2,847 | -0,01 | 162,24 | 161,3 | 158,75 | 159,34 | -0,59 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 51 | 18,1 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.11.2022 | 2,854 | -0,009 | 164,98 | 163,99 | 161,34 | 161,92 | -0,58 | 24 | 0 | 0 | 70 | 52,2 | 17,83 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.11.2022 | 2,724 | -0,005 | 159,57 | 158,73 | 156,25 | 156,84 | -0,59 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 50,3 | 17,61 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.11.2022 | 2,631 | -0,003 | 151,8 | 151,05 | 148,74 | 149,27 | -0,53 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 49,6 | 17,83 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.11.2022 | 2,694 | -0,008 | 154,4 | 153,55 | 151,16 | 151,72 | -0,56 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 50,4 | 17,98 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.11.2022 | 2,728 | -0,006 | 153,98 | 153,1 | 150,71 | 151,3 | -0,59 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 50,3 | 18,26 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.11.2022 | 2,835 | -0,004 | 155,81 | 154,88 | 152,44 | 152,99 | -0,55 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 50,6 | 18,75 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.11.2022 | 2,679 | -0,006 | 153,49 | 152,67 | 150,28 | 150,85 | -0,57 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 50,3 | 17,99 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.11.2022 | 2,746 | -0,007 | 155,23 | 154,35 | 151,93 | 152,5 | -0,57 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 50,6 | 18,24 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.11.2022 | 2,822 | -0,005 | 148,14 | 147,27 | 144,95 | 145,53 | -0,58 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 49,9 | 19,63 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.11.2022 | 3,184 | -0,013 | 157,56 | 156,34 | 153,74 | 154,32 | -0,58 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 52,6 | 20,88 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.11.2022 | 3,499 | -0,007 | 168,16 | 166,67 | 163,85 | 164,38 | -0,53 | 24 | 0 | 0 | 76 | 54,5 | 21,51 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.11.2022 | 3,604 | -0,009 | 163,18 | 161,62 | 158,86 | 159,38 | -0,52 | 24 | 0 | 0 | 77,4 | 54,6 | 22,81 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.11.2022 | 3,776 | -0,006 | 167,23 | 165,55 | 162,74 | 163,23 | -0,49 | 24 | 0 | 0 | 78 | 54,7 | 23,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.11.2022 | 3,64 | -0,003 | 169,16 | 167,51 | 164,59 | 165,05 | -0,46 | 24 | 0 | 0 | 78,1 | 55,9 | 22,22 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.11.2022 | 3,201 | -0,005 | 160,13 | 158,93 | 156,37 | 156,91 | -0,54 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 51,9 | 20,65 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.11.2022 | 3,661 | -0,004 | 166,78 | 165,21 | 162,45 | 162,95 | -0,5 | 24 | 0 | 0 | 76,8 | 54,1 | 22,67 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 90,999 | 0 | 5017,56 | 4986,12 | 4905,46 | 4923,09 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 90,999 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 23.10.2022 | 81,99 | 5069,05 | 5073,52 | 4966,16 | 5013,73 |
| 23.11.2022 | 172,989 | 10086,61 | 10059,64 | 9871,62 | 9936,82 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.11.2022 12:07:30