

#64312#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Жиленкова 16, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6477
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208144
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2023 | 3,129 | -0,055 | 169,57 | 169,33 | 165,66 | 167,15 | -1,49 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 52,2 | 19,33 | 0,6 | 0,4 | 3,5 |
| 25.11.2023 | 3,403 | -0,055 | 169,82 | 169,37 | 165,58 | 167,05 | -1,47 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 54,2 | 20,99 | 0,6 | 0,4 | -0,2 |
| 26.11.2023 | 3,609 | -0,056 | 165,88 | 165,27 | 161,5 | 162,98 | -1,48 | 24 | 0 | 0 | 77,2 | 54,4 | 22,82 | 0,6 | 0,4 | -2,4 |
| 27.11.2023 | 3,572 | -0,054 | 162,91 | 162,28 | 158,52 | 159,94 | -1,42 | 24 | 0 | 0 | 78,6 | 55,6 | 22,98 | 0,6 | 0,4 | -7,5 |
| 28.11.2023 | 3,735 | -0,057 | 167,1 | 166,34 | 162,43 | 163,87 | -1,44 | 24 | 0 | 0 | 80 | 56,5 | 23,45 | 0,6 | 0,4 | -7,3 |
| 29.11.2023 | 3,884 | -0,055 | 171,02 | 170,17 | 166,18 | 167,59 | -1,41 | 24 | 0 | 0 | 80,7 | 56,9 | 23,82 | 0,6 | 0,4 | -6,5 |
| 30.11.2023 | 3,831 | -0,058 | 175,83 | 175,02 | 170,92 | 172,38 | -1,46 | 24 | 0 | 0 | 80 | 57,1 | 22,85 | 0,6 | 0,4 | -5,4 |
| 01.12.2023 | 3,644 | -0,054 | 175,36 | 174,71 | 170,73 | 172,18 | -1,45 | 24 | 0 | 0 | 77,5 | 55,7 | 21,78 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.12.2023 | 3,578 | -0,056 | 175,77 | 175,18 | 171,21 | 172,69 | -1,48 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 55,2 | 21,34 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.12.2023 | 3,609 | -0,058 | 174,93 | 174,33 | 170,38 | 171,89 | -1,51 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 55 | 21,64 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.12.2023 | 3,494 | -0,052 | 173,2 | 172,65 | 168,81 | 170,22 | -1,41 | 24 | 0 | 0 | 76,2 | 55 | 21,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.12.2023 | 3,655 | -0,052 | 171,71 | 171 | 167,06 | 168,5 | -1,44 | 24 | 0 | 0 | 78,5 | 56,2 | 22,32 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.12.2023 | 3,804 | -0,052 | 167,81 | 166,95 | 163,08 | 164,46 | -1,38 | 24 | 0 | 0 | 80,6 | 56,8 | 23,76 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.12.2023 | 3,775 | -0,056 | 174,46 | 173,67 | 169,65 | 171,1 | -1,45 | 24 | 0 | 0 | 79,1 | 56,4 | 22,7 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.12.2023 | 3,83 | -0,054 | 172,27 | 171,43 | 167,43 | 168,87 | -1,44 | 24 | 0 | 0 | 80,3 | 56,9 | 23,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.12.2023 | 3,89 | -0,052 | 173,24 | 172,38 | 168,41 | 169,79 | -1,38 | 24 | 0 | 0 | 80,2 | 56,7 | 23,52 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.12.2023 | 3,685 | -0,055 | 174,59 | 173,91 | 169,98 | 171,41 | -1,43 | 24 | 0 | 0 | 77,5 | 55,4 | 22,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.12.2023 | 3,41 | -0,052 | 173,32 | 172,85 | 169,02 | 170,45 | -1,43 | 24 | 0 | 0 | 75 | 54,4 | 20,6 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.12.2023 | 3,231 | -0,06 | 172,43 | 172,1 | 168,31 | 169,85 | -1,54 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 53,2 | 19,65 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.12.2023 | 3,268 | -0,052 | 172,13 | 171,75 | 167,99 | 169,41 | -1,42 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 53,8 | 19,87 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.12.2023 | 3,548 | -0,052 | 171,19 | 170,6 | 166,8 | 168,21 | -1,41 | 24 | 0 | 0 | 76,3 | 54,6 | 21,7 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.12.2023 | 3,095 | -0,052 | 160,84 | 160,45 | 156,96 | 158,3 | -1,34 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 53,4 | 20,15 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.12.2023 | 3,135 | -0,052 | 172,39 | 172,16 | 168,59 | 170,06 | -1,47 | 24 | 0 | 0 | 70 | 51 | 19,01 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.12.2023 | 3,16 | -0,047 | 173,58 | 173,25 | 169,73 | 171,04 | -1,31 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 51,8 | 19 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.12.2023 | 3,039 | -0,05 | 171,02 | 170,75 | 167,18 | 168,58 | -1,4 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 52 | 18,6 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.12.2023 | 3,035 | -0,051 | 169,8 | 169,54 | 165,97 | 167,39 | -1,42 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 52 | 18,71 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.12.2023 | 3,002 | -0,053 | 169,25 | 169,03 | 165,41 | 166,86 | -1,45 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 52,2 | 18,57 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.12.2023 | 2,933 | -0,05 | 170,36 | 170,18 | 166,62 | 168,02 | -1,4 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 51,8 | 18,02 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.12.2023 | 2,944 | -0,048 | 157,19 | 156,97 | 153,65 | 155,02 | -1,37 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 51,1 | 19,6 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.12.2023 | 3,134 | -0,049 | 158,07 | 157,64 | 154,31 | 155,65 | -1,34 | 24 | 0 | 0 | 73 | 52,2 | 20,73 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 103,061 | 0 | 5107,04 | 5091,26 | 4978,07 | 5020,91 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 103,061 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.11.2023 | 903,035 | 49613,53 | 49512,29 | 48511,51 | 48893,89 |
| 23.12.2023 | 1006,096 | 54720,57 | 54603,55 | 53489,58 | 53914,8 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2023 16:33:44