

#20212#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Жиленкова 16, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6477
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208144
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.12.2021	3,755	-0,03	164,92	163,76	160,45	161,43	-0,98	24	0	0	78,8	55,1	23,7	0,6	0,4	-
24.12.2021	3,672	-0,029	165,25	164,13	160,86	161,83	-0,97	24	0	0	77,9	54,7	23,13	0,6	0,4	-
25.12.2021	3,792	-0,03	167,93	166,7	163,4	164,36	-0,96	24	0	0	78,4	54,9	23,5	0,6	0,4	-
26.12.2021	3,876	-0,027	167,19	165,92	162,55	163,5	-0,95	24	0	0	80	55,8	24,13	0,6	0,4	-
27.12.2021	4,033	-0,03	162,67	161,24	157,88	158,84	-0,96	24	0	0	82,4	56,6	25,85	0,6	0,4	-
28.12.2021	4,012	-0,028	165,1	163,72	160,38	161,32	-0,94	24	0	0	81,3	56	25,3	0,6	0,4	-
29.12.2021	3,847	-0,031	165,62	164,39	161,1	162,07	-0,97	24	0	0	79,1	55	24,16	0,6	0,4	-
30.12.2021	3,42	-0,032	168,17	167,29	164,13	165,15	-1,02	24	0	0	73,5	52,3	21,13	0,6	0,4	-
31.12.2021	3,386	-0,028	170,64	169,77	166,61	167,57	-0,96	24	0	0	72,8	52,2	20,59	0,6	0,4	-
01.01.2022	3,22	-0,034	168,14	167,37	164,17	165,21	-1,04	24	0	0	72,6	52,7	19,91	0,6	0,4	-
02.01.2022	3,288	-0,033	171,37	170,55	167,34	168,37	-1,03	24	0	0	72,3	52,4	19,95	0,6	0,4	-
03.01.2022	3,194	-0,03	171,02	170,23	166,95	167,95	-1	24	0	0	72,8	53,4	19,41	0,6	0,4	-
04.01.2022	3,204	-0,035	169,52	168,76	165,5	166,53	-1,03	24	0	0	72,8	53,1	19,67	0,6	0,4	-
05.01.2022	3,214	-0,028	166,37	165,59	162,47	163,43	-0,96	24	0	0	72,5	52,4	20,07	0,6	0,4	-
06.01.2022	3,491	-0,029	163,25	162,29	159,13	160,1	-0,97	24	0	0	75,6	53,3	22,24	0,6	0,4	-
07.01.2022	3,551	-0,028	168,04	166,98	163,7	164,65	-0,95	24	0	0	76,9	54,9	21,98	0,6	0,4	-
08.01.2022	3,507	-0,03	167,82	166,81	163,52	164,5	-0,98	24	0	0	76,4	54,6	21,75	0,6	0,4	-
09.01.2022	3,845	-0,033	165,68	164,4	161,07	162,02	-0,95	24	0	0	79,6	55,5	24,17	0,6	0,4	-
10.01.2022	3,795	-0,033	168,94	167,7	164,24	165,25	-1,01	24	0	0	79,5	56,1	23,41	0,6	0,4	-
11.01.2022	3,757	-0,027	166,49	165,31	162	162,98	-0,98	24	0	0	78,4	54,9	23,5	0,6	0,4	-
12.01.2022	3,617	-0,028	168,58	167,49	164,21	165,17	-0,96	24	0	0	76,7	54,3	22,32	0,6	0,4	-
13.01.2022	3,244	-0,027	169,18	168,37	165,32	166,27	-0,95	24	0	0	71,8	51,9	19,9	0,6	0,4	-
14.01.2022	3,23	-0,026	166,44	165,67	162,73	163,69	-0,96	24	0	0	70,7	50,5	20,14	0,6	0,4	-
15.01.2022	3,356	-0,03	165,64	164,79	161,7	162,71	-1,01	24	0	0	72,9	51,9	21,04	0,6	0,4	-
16.01.2022	3,497	-0,027	167,16	166,17	163,1	164,02	-0,92	24	0	0	74,1	52,4	21,7	0,6	0,4	-
17.01.2022	3,335	-0,025	166,27	165,39	162,4	163,3	-0,9	24	0	0	72,6	51,8	20,81	0,6	0,4	-
18.01.2022	3,411	-0,027	166,52	165,64	162,62	163,59	-0,97	24	0	0	72,7	51,4	21,25	0,6	0,4	-
19.01.2022	3,307	-0,027	164,26	163,41	160,41	161,34	-0,93	24	0	0	72,9	52	20,89	0,6	0,4	-
20.01.2022	3,515	-0,026	165,25	164,2	161,17	162,07	-0,9	24	0	0	74,8	52,7	22,06	0,6	0,4	-
21.01.2022	3,545	-0,025	166,11	165,07	162,01	162,92	-0,91	24	0	0	74,5	52,4	22,12	0,6	0,4	-
22.01.2022	3,482	-0,027	166,22	165,25	162,14	163,09	-0,95	24	0	0	74,5	52,8	21,75	0,6	0,4	-
23.01.2022	3,556	-0,03	167,22	166,23	163,09	164,09	-1	24	0	0	74,6	52,5	22,11	0,6	0,4	-
Итого:	112,954	0	5342,98	5310,59	5208,35	5239,32	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	112,954															

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.12.2021	1414,646	78969,31	78787,41	77111,18	77713,8
23.01.2022	1527,6	84312,29	84098	82319,53	82953,12

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.01.2022 7:32:02