

#116934#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 1, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 906
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30630
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.01.2025	1,572	57	24	0	54,8	37,9	-
25.01.2025	1,906	67,74	24	0	71,8	47,6	-
26.01.2025	1,856	63,25	24	0	71,3	46,1	-
27.01.2025	1,606	54,83	24	0	71,1	46	-
28.01.2025	1,416	46,56	24	0	71,3	45,1	-
29.01.2025	1,422	79,67	20,89	128	69,6	46,5	-
30.01.2025	1,592	106,01	24	0	68,4	48,5	-
31.01.2025	1,824	67,24	24	0	71,1	47,7	-
01.02.2025	2,161	81,4	24	0	73	50,3	-
02.02.2025	2,187	78,37	24	0	75,2	51,3	-
03.02.2025	2,216	79,84	24	0	76,1	52,3	-
04.02.2025	1,944	70,9	24	0	73,5	50,1	-
05.02.2025	2,085	76,39	24	0	74	50,6	-
06.02.2025	1,832	67	24	0	71,8	48,4	-
07.02.2025	2,17	78,45	24	0	75,4	51,7	-
08.02.2025	2,53	92,64	24	0	80,4	56,8	-
09.02.2025	2,637	94,86	24	0	81,9	57,9	-
10.02.2025	2,91	113,46	24	0	83,6	61,5	-
11.02.2025	3,149	141,2	24	0	83,8	64,8	-
12.02.2025	2,805	120,22	24	0	83,1	61,9	-
13.02.2025	2,661	98,31	24	0	82,3	58,3	-
14.02.2025	2,498	87,73	24	0	81,2	56,5	-
15.02.2025	2,486	86,69	24	0	81,8	57,2	-
16.02.2025	2,634	96,24	24	0	82,5	58,4	-
17.02.2025	2,561	91,32	24	0	81,3	57,1	-
18.02.2025	2,444	82,94	24	0	79,9	54,4	-
19.02.2025	2,403	80,71	24	0	80,1	54,5	-
20.02.2025	2,496	89,32	24	0	82,2	57,5	-
21.02.2025	2,513	98,64	24	0	80,4	57,8	-
22.02.2025	2,259	79,8	24	0	77	52,6	-
23.02.2025	2,225	80,56	24	0	75,8	52	-
Итого:	69	2609,29	740,89	0	0	0	0
Гкал	59,34						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 740,89

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.01.2025	10756,597	504839,76	180961,08
23.02.2025	10825,597	507449,05	181701,97

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2025 7:54:47