

#121548#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Озерная 1, Калининград

4395

906

SKM-01

30630

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2025	2,016	75,75	24	0	73,2	50,5	-
25.02.2025	2,121	89,25	24	0	72,2	51,8	-
26.02.2025	1,879	70	24	0	71,6	48,6	-
27.02.2025	1,716	63,09	24	0	71,5	48,2	-
28.02.2025	1,907	73,91	24	0	71,4	49,2	-
01.03.2025	2,141	82,36	24	0	73,5	51,3	-
02.03.2025	1,967	73,84	24	0	72,3	49,6	-
03.03.2025	1,682	60,8	24	0	71,7	48	-
04.03.2025	1,652	58,23	24	0	71,4	47,2	-
05.03.2025	1,462	50,46	24	0	71,2	46,4	-
06.03.2025	1,341	44,99	24	0	71,1	45,7	-
07.03.2025	1,382	47,28	24	0	71	46	-
08.03.2025	1,466	50,75	24	0	71,2	46,4	-
09.03.2025	1,427	50,04	24	0	71,2	46,7	-
10.03.2025	1,179	40,29	24	0	71	46	-
11.03.2025	1,744	64,32	24	0	71,1	47,8	-
12.03.2025	1,71	61,88	24	0	71,4	47,8	-
13.03.2025	1,856	69,12	24	0	72,6	49,6	-
14.03.2025	1,975	72,74	24	0	74,4	51,1	-
15.03.2025	2,077	74,95	24	0	75,3	51,2	-
16.03.2025	2,214	76,47	24	0	75,2	50,4	-
17.03.2025	2,224	84,05	24	0	76,2	53,4	-
18.03.2025	1,858	68,7	24	0	73,3	50,2	-
19.03.2025	1,768	66,18	24	0	71,8	48,9	-
20.03.2025	1,572	58,21	24	0	71,6	47,8	-
21.03.2025	1,543	54,84	24	0	71,4	47,2	-
22.03.2025	1,494	54,96	24	0	71,3	47,7	-
23.03.2025	1,558	55,22	24	0	71,2	47	-
Итого:	48,931	1792,68	672	0	0	0	0
Гкал	42,08						

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.02.2025	10825,597	507449,05	181701,97
23.03.2025	10874,528	509241,73	182373,97

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 17:14:37