

# #80238#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Озерная 1, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 906  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 30630  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2024	1,692	67,86	24	0	68,3	46,7	3,6
25.03.2024	1,61	63,67	24	0	68,3	46,5	3,9
26.03.2024	1,636	64,93	24	0	68,5	46,8	5,5
27.03.2024	1,672	68,26	24	0	68,2	47	9,1
28.03.2024	1,702	70,36	24	0	68,5	47,7	11,8
29.03.2024	1,649	68,5	24	0	68,4	47,8	10,7
30.03.2024	1,622	70,43	24	0	68,3	48,3	13,4
31.03.2024	1,624	72,06	24	0	68,4	49	16,7
01.04.2024	1,574	70,9	24	0	68,7	49,6	-
02.04.2024	1,535	67,33	24	0	68,7	49,1	-
03.04.2024	1,613	60,61	24	0	71,5	48,7	-
04.04.2024	1,679	64,71	24	0	71,5	49	-
05.04.2024	1,598	67,96	24	0	68,8	48,6	-
06.04.2024	1,593	68,6	24	0	68,8	48,8	-
07.04.2024	1,609	70,08	24	0	68,7	49	-
08.04.2024	1,538	68,55	24	0	68,6	49,4	-
09.04.2024	1,435	62,77	24	0	68,5	48,8	-
10.04.2024	0,885	38,26	24	0	67,1	48,4	-
11.04.2024	0,381	20,28	24	0	66	50,8	-
12.04.2024	0,328	17,84	24	0	65,8	50,9	-
13.04.2024	0,343	17,99	24	0	66,2	50,7	-
14.04.2024	0,346	18,4	24	0	66,1	50,9	-
15.04.2024	0,318	17,25	24	0	65,9	50,9	-
16.04.2024	0,337	18,68	24	0	60	47,5	-
17.04.2024	0,338	17,78	24	0	66,2	50,8	-
18.04.2024	0,796	33,35	24	0	66	48,6	-
19.04.2024	1,604	56,59	24	0	69,2	44,8	-
20.04.2024	1,629	57,22	24	0	69,6	45,1	-
21.04.2024	1,639	57,24	24	0	69,6	44,9	-
22.04.2024	1,633	56,81	24	0	69,7	45	-
23.04.2024	1,707	56,87	24	0	71,2	45,3	-
Итого:	39,665	1632,14	744	0	0	0	0
Гкал	34,112						

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.03.2024	10465,545	490363,66	173628,24
23.04.2024	10505,21	491995,8	174372,25

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2024 7:45:19