

#126652#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Озерная 1, Калининград

4395

906

SKM-01

30630

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2025	1,616	57,17	24	0	71,5	47,2	5,5
25.03.2025	1,512	57,36	24	0	71,4	47,9	4,4
26.03.2025	1,527	53,04	24	0	71,3	46,7	6,9
27.03.2025	1,607	56,78	24	0	71,3	47,1	5,7
28.03.2025	1,259	43,11	24	0	71,2	46,2	8,9
29.03.2025	1,163	40,43	24	0	71	46,4	9,9
30.03.2025	1,459	50,11	24	0	71,2	46,2	6,8
31.03.2025	1,503	52,82	24	0	71,3	47	5,9
01.04.2025	1,71	61,33	24	0	71,8	47,9	-
02.04.2025	1,339	46,87	24	0	71,4	46,7	-
03.04.2025	1,203	40,66	24	0	71,6	46,2	-
04.04.2025	1,406	48,76	24	0	71,8	46,9	-
05.04.2025	1,969	73,93	24	0	73,1	50,4	-
06.04.2025	2,087	78,27	24	0	75,1	52,2	-
07.04.2025	1,798	63,59	24	0	73,6	49,3	-
08.04.2025	1,823	67,09	24	0	72,2	48,9	-
09.04.2025	1,694	63,74	24	0	72,2	49	-
10.04.2025	1,86	72,83	24	0	72,6	50,4	-
11.04.2025	1,599	57,75	24	0	72	48,1	-
12.04.2025	1,396	49,45	24	0	71,8	47,4	-
13.04.2025	1,196	40,58	24	0	71,5	46,3	-
14.04.2025	1,034	35,31	24	0	71,2	45,9	-
15.04.2025	0,909	93,88	24	0	70,7	51,2	-
Итого:	34,669	1304,86	552	0	0	0	0
Гкал	29,815						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.03.2025	10874,528	509241,73	182373,97
15.04.2025	10909,197	510546,59	182925,97

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 11:26:35