

#20190#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 1, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 906
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30630
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2023	0,346	24,1	24	0	64,1	51,9	-
25.04.2023	0,345	23,68	24	0	64,4	51,9	-
26.04.2023	0,343	23,44	24	0	64,3	51,9	-
27.04.2023	0,393	24,53	24	0	65,5	51,9	-
28.04.2023	0,366	22,1	24	0	65,8	51,9	-
29.04.2023	0,381	24,11	24	0	65,3	51,9	-
30.04.2023	0,362	23,05	24	0	65,2	51,9	-
01.05.2023	0,415	26,18	24	0	65,4	51,9	-
02.05.2023	0,335	22,39	24	0	64,9	51,9	-
03.05.2023	0,406	29	24	0	63,8	51,9	-
04.05.2023	0,389	28,2	24	0	63,7	51,9	-
05.05.2023	0,39	28,52	24	0	63,7	51,9	-
06.05.2023	0,418	29,3	24	0	64	51,9	-
07.05.2023	0,438	30,26	24	0	64,2	51,9	-
08.05.2023	0,41	29,75	24	0	63,7	51,9	-
09.05.2023	0,435	30,2	24	0	63,9	51,8	-
10.05.2023	0,378	26,87	24	0	63,9	51,9	-
11.05.2023	0,378	26,46	24	0	64	51,8	-
12.05.2023	0,326	24,18	23,99	128	63,6	51,9	-
13.05.2023	0,338	24,8	24	0	63,6	51,9	-
14.05.2023	0,381	26,98	24	0	63,8	51,9	-
15.05.2023	0,345	24,44	24	0	63,9	51,9	-
16.05.2023	0,347	25,18	24	0	63,6	51,9	-
17.05.2023	0,368	26,46	24	0	63,7	51,9	-
18.05.2023	0,365	25,63	24	0	63,9	51,9	-
19.05.2023	0,37	26,45	24	0	63,8	51,9	-
20.05.2023	0,356	25,82	24	0	63,7	51,9	-
21.05.2023	0,346	25,16	24	0	63,6	51,8	-
22.05.2023	0,393	27,46	24	0	64	51,9	-
23.05.2023	0,334	23,95	24	0	63,7	51,9	-
Итого:	11,197	778,65	719,99	0	0	0	0
Гкал	9,629						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.04.2023	10085,336	473881,97	165590,03
23.05.2023	10096,533	474660,62	166310,02

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2023 7:46:27