

# #84365#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Озерная 1, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 906  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 30630  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2024	1,644	58,02	24	0	70,1	45,7	4,9
25.04.2024	1,674	61,59	24	0	69,5	46,2	6,4
26.04.2024	1,622	62,81	24	0	68,3	46,1	7,8
27.04.2024	1,377	54,12	20,83	128	68,1	46,3	12,1
28.04.2024	1,588	64,16	24	0	68,3	47,1	14,6
29.04.2024	1,511	62,75	24	0	68,5	47,9	16,9
30.04.2024	1,497	64,28	24	0	68,2	48,2	16,1
01.05.2024	1,429	60,84	24	0	67,8	47,6	-
02.05.2024	0,715	31,62	24	0	67	49,4	-
03.05.2024	0,275	15,04	24	0	65,8	51	-
04.05.2024	0,35	18,83	24	0	65,8	50,8	-
05.05.2024	0,301	15,57	24	0	66,3	51	-
06.05.2024	0,296	16,96	24	0	65,5	51,1	-
07.05.2024	0,326	20,83	24	0	63,7	51,2	-
08.05.2024	0,294	19,27	24	0	63,8	51,2	-
09.05.2024	0,353	22,03	24	0	64,1	51,1	-
10.05.2024	0,363	22,91	24	0	64	51,2	-
11.05.2024	0,342	21,97	24	0	63,9	51,2	-
12.05.2024	0,364	23,52	24	0	63,9	51,1	-
13.05.2024	0,349	22,29	24	128	63,9	51,1	-
14.05.2024	0,349	21,9	24	0	64,2	51,2	-
15.05.2024	0,347	21,85	24	0	64,1	51,2	-
16.05.2024	0,34	21,93	24	0	64	51,3	-
17.05.2024	0,296	19,85	24	0	63,6	51,3	-
18.05.2024	0,325	21,18	24	0	64	51,2	-
19.05.2024	0,36	23,01	24	0	63,9	51,2	-
20.05.2024	0,332	21,03	24	0	64,1	51,2	-
21.05.2024	0,313	20,26	24	0	64	51,3	-
22.05.2024	0,309	19,86	24	0	64	51,3	-
23.05.2024	0,31	19,44	24	0	64,2	51,2	-
Итого:	19,951	949,72	716,83	0	0	0	0
Гкал	17,158						

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 716,83

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.04.2024	10505,21	491995,8	174372,25
23.05.2024	10525,161	492945,52	175089,07

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.05.2024 14:30:45