

#20178#

Отчёт по теплопотреблению за период с 26.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 1, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 906
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30630
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
27.04.2022	0,246	9,08	24	0	70,7	49,5	-
28.04.2022	0,24	9,75	24	0	69,5	49,9	-
29.04.2022	0,245	11,09	24	0	67,9	50,4	-
30.04.2022	0,271	12,01	24	0	68	50,2	-
01.05.2022	0,287	12,48	24	0	68,2	50	-
02.05.2022	0,276	12,33	24	128	67,9	50,3	-
03.05.2022	0,298	12,94	24	0	68	50	-
04.05.2022	0,258	11,79	24	0	67,7	50,4	-
05.05.2022	0,284	12,58	24	0	68	50,1	-
06.05.2022	0,301	13,15	24	0	68	49,9	-
07.05.2022	0,276	12,18	24	0	68	50	-
08.05.2022	0,286	12,63	24	0	68	50	-
09.05.2022	0,283	12,43	24	0	68	50,1	-
10.05.2022	0,349	15,12	24	0	68	50	-
11.05.2022	0,248	11,08	24	0	67,8	50,2	-
12.05.2022	0,266	12,62	24	0	67,2	50,4	-
13.05.2022	0,276	13,03	24	0	67,2	50,4	-
14.05.2022	0,293	13,92	24	0	67	50,3	-
15.05.2022	0,302	14,25	24	0	67,1	50,3	-
16.05.2022	0,2	10,89	24	0	50	42,6	-
17.05.2022	0,275	14,71	24	0	66,1	50,4	-
18.05.2022	0,33	19,05	24	0	64,6	50,5	-
19.05.2022	0,287	16,98	24	0	64,6	50,7	-
20.05.2022	0,293	18,02	24	0	64,2	50,7	-
21.05.2022	0,305	18,2	24	0	64,2	50,6	-
22.05.2022	0,347	19,83	24	0	64,5	50,5	-
23.05.2022	0,314	19,02	24	0	64,2	50,6	-
Итого:	7,636	371,16	648	0	0	0	0
Гкал	6,567						

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
26.04.2022	9635,819	452821,38	156918,84
23.05.2022	9643,455	453192,54	157566,84

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2022 17:17:43