

# #20198#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Озерная 1, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 906  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 30630  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2021	0,319	20,19	24	0	63,7	50,7	16
25.05.2021	0,32	20,38	24	0	63,8	50,8	-
26.05.2021	0,32	20,35	24	0	63,8	50,8	-
27.05.2021	0,305	19,6	24	0	63,6	50,9	-
28.05.2021	0,318	20,58	24	0	63,6	50,8	11
29.05.2021	0,322	20,2	24	0	63,9	50,8	12,3
30.05.2021	0,327	20,35	24	0	64	50,8	-
31.05.2021	0,28	17,67	24	0	63,8	50,9	16
01.06.2021	0,308	19,84	24	0	63,7	50,8	-
02.06.2021	0,276	17,73	24	0	63,7	50,9	-
03.06.2021	0,297	18,95	24	0	63,8	51	15
04.06.2021	0,262	16,9	24	0	63,6	50,9	-
05.06.2021	0,299	19,83	24	0	63,5	50,9	13,4
06.06.2021	0,314	19,61	24	0	63,9	50,8	22
07.06.2021	0,314	20,53	24	0	63,8	50,9	-
08.06.2021	0,263	21,87	24	0	62,1	50,9	18,8
09.06.2021	0,249	16,15	24	0	63,7	51	21
10.06.2021	0,271	16,9	24	0	64,1	51	-
11.06.2021	0,236	14,22	24	0	64,5	51	-
12.06.2021	0,3	19,71	24	0	63,6	50,9	-
13.06.2021	0,262	16,75	24	0	63,8	51	-
14.06.2021	0,278	17,57	24	0	64	51	-
15.06.2021	0,243	15,62	24	0	63,8	51	-
16.06.2021	0,237	14,58	24	0	63,9	51	-
17.06.2021	0,266	16,42	24	0	64,1	51	-
18.06.2021	0,215	13,73	24	0	63,9	51	-
19.06.2021	0,205	13,75	24	0	62	51,1	-
20.06.2021	0,231	14,64	24	0	63,8	50,9	-
21.06.2021	0,2	12,47	24	0	64,2	51,1	-
22.06.2021	0,198	12,28	24	0	64,1	51	-
23.06.2021	0,181	12,02	24	0	63,7	51,2	-
Итого:	8,416	541,39	744	0	0	0	0
Гкал	7,238						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2021	9200,33	432738,79	148816,95
23.06.2021	9208,746	433280,18	149560,95

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2021 7:56:56