

# #20191#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Озерная 1, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 906  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 30630  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2023	0,345	24,94	24	0	63,7	51,9	-
25.05.2023	0,344	21,25	24	0	65,7	51,9	-
26.05.2023	0,305	16,68	24	0	67	51,9	-
27.05.2023	0,321	17,37	24	0	67	51,9	-
28.05.2023	0,31	16,76	24	0	67,1	51,9	-
29.05.2023	0,322	17,46	24	0	67,1	51,9	-
30.05.2023	0,285	15,72	24	0	66,9	52	-
31.05.2023	0,31	16,9	24	0	67	51,9	-
01.06.2023	0,292	15,99	24	0	67,1	51,9	-
02.06.2023	0,295	16,26	24	0	66,8	51,9	-
03.06.2023	0,299	16,42	24	0	66,9	52	-
04.06.2023	0,332	17,89	24	0	67	51,9	-
05.06.2023	0,277	15,19	24	0	66,9	51,9	-
06.06.2023	0,28	15,54	24	0	66,7	51,9	-
07.06.2023	0,298	16,17	24	0	67,2	51,9	-
08.06.2023	0,284	15,42	24	0	67	52	-
09.06.2023	0,239	13,31	24	0	66,8	52	-
10.06.2023	0,278	15,34	24	0	66,9	52	-
11.06.2023	0,253	14,18	24	0	66,7	51,9	-
12.06.2023	0,278	15,24	24	0	66,9	52	-
13.06.2023	0,284	15,48	24	0	66,9	52	-
14.06.2023	0,278	15,21	24	0	67	51,8	-
15.06.2023	0,249	13,77	24	0	66,8	51,9	-
16.06.2023	0,255	13,9	24	0	67	51,9	-
17.06.2023	0,232	12,83	24	0	66,9	52	-
18.06.2023	0,282	15,36	24	0	67	51,9	-
19.06.2023	0,259	14,08	24	0	67	51,9	-
20.06.2023	0,197	12,05	24	128	59,2	49,3	-
21.06.2023	0,247	13,64	24	0	66,8	51,9	-
22.06.2023	0,224	12,54	24	0	66,6	51,9	-
23.06.2023	0,236	13	24	0	66,9	51,9	-
Итого:	8,69	485,89	744	0	0	0	0
Гкал	7,473						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2023	10096,533	474660,62	166310,02
23.06.2023	10105,223	475146,51	167054,02

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 7:53:05