

#88496#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 1, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 906
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30630
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2024	0,281	18,08	24	0	64,1	51,3	-
25.05.2024	0,283	18,5	24	0	63,9	51,4	-
26.05.2024	0,3	19,34	24	0	64,1	51,3	-
27.05.2024	0,299	19,74	21,7	128	63,9	51,3	-
28.05.2024	0,283	19,11	24	0	63,6	51,4	-
29.05.2024	0,257	17,14	24	0	63,9	51,5	-
30.05.2024	0,303	19,69	24	0	64,2	51,4	-
31.05.2024	0,275	18,12	24	0	63,9	51,4	-
01.06.2024	0,256	17,07	24	0	63,9	51,4	-
02.06.2024	0,284	18,4	24	0	64,2	51,4	-
03.06.2024	0,265	17,47	24	0	64	51,4	-
04.06.2024	0,29	18,98	24	0	63,9	51,5	-
05.06.2024	0,28	17,91	24	0	64,3	51,4	-
06.06.2024	0,263	17,87	24	0	63,8	51,5	-
07.06.2024	0,281	19,1	24	0	63,8	51,5	-
08.06.2024	0,295	19,9	24	0	63,8	51,4	-
09.06.2024	0,294	19,24	24	0	64,1	51,4	-
10.06.2024	0,283	18,54	24	0	64,1	51,4	-
11.06.2024	0,257	17,82	24	0	63,6	51,5	-
12.06.2024	0,297	19,71	24	0	63,9	51,4	-
13.06.2024	0,277	19,17	24	0	63,6	51,5	-
14.06.2024	0,275	18,71	24	0	63,7	51,4	-
15.06.2024	0,328	21,54	24	0	64	51,3	-
16.06.2024	0,291	19,63	23,99	128	63,7	51,4	-
17.06.2024	0,26	17,58	24	0	64,3	51,3	-
18.06.2024	0,245	16,69	24	0	63,6	51,5	-
19.06.2024	0,262	17,55	24	0	64	51,5	-
20.06.2024	0,296	19,75	24	0	63,8	51,5	-
21.06.2024	0,26	17,45	24	0	63,8	51,4	-
22.06.2024	0,264	17,6	24	0	63,8	51,5	-
23.06.2024	0,343	22,24	24	0	64,1	51,4	-
Итого:	8,727	579,64	741,69	0	0	0	0
Гкал	7,505						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741,69

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2024	10525,161	492945,52	175089,07
23.06.2024	10533,888	493525,16	175830,76

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.06.2024 7:50:25