

#20197#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 1, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 906
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30630
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2021	0,194	12,74	24	0	63,7	51,1	-
25.06.2021	0,193	12,47	24	0	64	51,1	-
26.06.2021	0,198	12,2	24	0	64,3	51	-
27.06.2021	0,204	12,95	24	0	64	51	-
28.06.2021	0,217	14,35	24	0	63,4	51,1	-
29.06.2021	0,197	12,55	24	0	64	51,1	-
30.06.2021	0,171	10,71	23,99	128	64,2	51,1	-
01.07.2021	0,154	9,63	24	0	64,3	51,2	-
02.07.2021	0,169	11,21	24	0	63,7	51,2	-
03.07.2021	0,191	12,83	24	0	63,6	51,2	-
04.07.2021	0,179	11,91	24	0	63,7	51,2	-
05.07.2021	0,173	11,25	24	0	64	51,2	-
06.07.2021	0,175	11,24	24	0	63,9	51,2	-
07.07.2021	0,163	10,59	24	0	63,9	51,2	-
08.07.2021	0,181	11,53	24	0	64	51,2	-
09.07.2021	0,171	10,72	24	0	64,3	51,1	-
10.07.2021	0,196	12,56	24	0	64	51,1	-
11.07.2021	0,191	12,36	24	0	63,8	51,1	-
12.07.2021	0,191	11,94	24	0	64,2	51,1	-
13.07.2021	0,186	11,81	24	0	64,1	51,1	-
14.07.2021	0,162	18,99	24	0	60	49,3	-
15.07.2021	0,143	7,62	24	0	66,1	51,1	-
16.07.2021	0,142	7,55	24	0	66,1	51,1	-
17.07.2021	0,171	13,47	24	0	64,4	51,1	-
18.07.2021	0,14	7,68	24	0	65,9	51,2	-
19.07.2021	0,152	7,85	24	0	66,4	51	-
20.07.2021	0,122	6,03	24	0	67,1	51	-
21.07.2021	0,136	6,74	24	0	66,9	51	-
22.07.2021	0,147	7,4	24	0	67	51	-
23.07.2021	0,137	6,88	24	0	66,8	51	-
Итого:	5,146	327,76	719,99	0	0	0	0
Гкал	4,426						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.06.2021	9208,746	433280,18	149560,95
23.07.2021	9213,892	433607,94	150280,93

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26.07.2021 7:29:01