

#20179#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 1, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 906
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30630
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2022	0,234	11,86	24	0	66,5	50,8	-
25.06.2022	0,237	11,89	24	0	66,7	50,8	-
26.06.2022	0,223	11,8	24	0	66,2	51	-
27.06.2022	0,211	11,57	24	0	65,6	51	-
28.06.2022	0,205	11,26	24	0	65,7	51,1	-
29.06.2022	0,224	11,92	24	0	66	51	-
30.06.2022	0,211	11,47	24	0	65,8	51,1	-
01.07.2022	0,188	10,42	24	0	65,6	51,2	-
02.07.2022	0,25	13,56	24	0	65,7	51	-
03.07.2022	0,219	11,98	24	0	65,7	51	-
04.07.2022	0,215	11,78	24	0	65,6	51	-
05.07.2022	0,193	10,64	24	0	65,5	51,1	-
06.07.2022	0,223	12,42	24	0	65,6	51	-
07.07.2022	0,196	11,37	24	0	65	51,1	-
08.07.2022	0,229	14,01	24	0	64,6	51,1	-
09.07.2022	0,233	14,43	24	0	64,3	51,1	-
10.07.2022	0,247	15,18	24	0	64,3	51,1	-
11.07.2022	0,24	14,65	24	0	64,3	51,2	-
12.07.2022	0,241	15,1	24	0	64,1	51,1	-
13.07.2022	0,247	14,9	24	0	64,5	51	-
14.07.2022	0,218	13,61	24	0	64,1	51,2	-
15.07.2022	0,221	14,19	24	0	64	51,2	-
16.07.2022	0,251	15,53	24	0	64,3	51,1	-
17.07.2022	0,253	15,5	24	0	64,4	51,1	-
18.07.2022	0,253	15,84	24	0	64,1	51,1	-
19.07.2022	0,234	14,47	24	0	64,3	51,2	-
20.07.2022	0,248	15,38	24	0	64,3	51,1	-
21.07.2022	0,215	13,41	24	0	64,3	51,2	-
22.07.2022	0,203	12,91	24	0	64,1	51,3	-
23.07.2022	0,2	13,07	24	0	63,7	51,3	-
Итого:	6,762	396,12	720	0	0	0	0
Гкал	5,815						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.06.2022	9651,924	453689,66	158310,83
23.07.2022	9658,686	454085,78	159030,83

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 7:45:06