

#20195#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 1, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 906
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30630
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2021	0,139	6,79	24	0	67,2	50,9	-
25.07.2021	0,193	9,65	24	0	67	50,8	-
26.07.2021	0,151	7,56	24	0	67	51	-
27.07.2021	0,157	9,42	24	0	65,1	51	-
28.07.2021	0,165	10,3	24	0	64,3	51,1	-
29.07.2021	0,167	10,35	24	0	64,4	51,1	-
30.07.2021	0,164	10,42	24	0	64,1	51,2	-
31.07.2021	0,194	12,02	24	0	64,3	51,1	-
01.08.2021	0,19	12,15	24	0	64	51,1	-
02.08.2021	0,191	12,1	24	0	64,2	51,1	-
03.08.2021	0,209	13,83	24	0	63,7	51,1	-
04.08.2021	0,188	12,01	24	0	64,1	51	-
05.08.2021	0,202	12,74	24	0	64,2	51,1	-
06.08.2021	0,206	13,97	24	0	63,5	51,1	-
07.08.2021	0,215	14,68	24	0	63,4	51,1	-
08.08.2021	0,256	16,65	24	0	63,9	51	-
09.08.2021	0,214	13,88	24	0	63,9	51	-
10.08.2021	0,219	14,32	24	0	63,8	51,1	-
11.08.2021	0,208	13,75	24	0	63,7	51,2	-
12.08.2021	0,214	13,88	24	0	63,8	51,2	-
13.08.2021	0,201	13,01	24	0	63,8	51,1	-
14.08.2021	0,236	15,2	24	0	63,8	51	-
15.08.2021	0,22	14,42	24	0	63,7	51,1	-
16.08.2021	0,142	13,12	24	0	47,6	42,8	-
17.08.2021	0,22	14,83	24	0	63,3	51	-
18.08.2021	0,216	14,63	24	0	63,3	51,1	-
19.08.2021	0,232	15,09	24	0	63,8	51	-
20.08.2021	0,204	13,02	24	0	64,7	51	-
21.08.2021	0,239	14,76	24	0	64,4	50,9	-
22.08.2021	0,257	16,16	24	0	64,1	51	-
23.08.2021	0,237	15,05	24	0	63,9	51	-
Итого:	6,246	399,76	744	0	0	0	0
Гкал	5,372						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.07.2021	9213,892	433607,94	150280,93
23.08.2021	9220,138	434007,7	151024,93

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2021 7:15:50