

#20180#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 1, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 906
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30630
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2022	0,224	14,15	24	0	64	51,2	-
25.07.2022	0,225	14,11	24	0	64,2	51,2	-
26.07.2022	0,22	14,5	24	0	63,7	51,2	-
27.07.2022	0,195	12,57	24	0	63,9	51,3	-
28.07.2022	0,219	13,99	24	0	64	51,2	-
29.07.2022	0,214	14,14	24	0	63,6	51,2	-
30.07.2022	0,261	15,97	24	0	64,3	51,1	-
31.07.2022	0,265	16,16	24	0	64,4	51,1	-
01.08.2022	0,05	3,33	24	0	40,1	35,6	-
02.08.2022	0,116	25,41	24	0	34,7	31,7	-
03.08.2022	0,257	18,7	24	0	62,5	51	-
04.08.2022	0,25	18,6	24	0	62,2	51,1	-
05.08.2022	0,209	15,91	24	0	62,2	51,2	-
06.08.2022	0,251	18,71	24	0	62,3	51,1	-
07.08.2022	0,264	18,73	24	0	62,8	51,1	-
08.08.2022	0,242	17,62	24	0	62,6	51,1	-
09.08.2022	0,239	17,76	24	0	62,4	51,1	-
10.08.2022	0,245	17,7	24	0	62,6	51,1	-
11.08.2022	0,25	17,88	24	0	62,8	51,1	-
12.08.2022	0,224	16,39	24	0	62,5	51,2	-
13.08.2022	0,23	16,89	24	0	62,5	51,1	-
14.08.2022	0,242	17,05	24	0	62,8	51,1	-
15.08.2022	0,223	15,85	24	0	62,6	51,1	-
16.08.2022	0,228	16,48	24	0	62,4	51,1	-
17.08.2022	0,23	16,47	24	0	62,5	51,1	-
18.08.2022	0,205	15,24	24	0	62,1	51	-
19.08.2022	0,193	13,93	24	0	62,6	51,1	-
20.08.2022	0,204	14,9	24	0	62,6	51,2	-
21.08.2022	0,242	17,11	24	0	62,7	51,1	-
22.08.2022	0,21	15,26	24	0	62,5	51,2	-
23.08.2022	0,197	14,15	24	0	62,6	51,2	-
Итого:	6,824	495,66	744	0	0	0	0
Гкал	5,869						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.07.2022	9658,686	454085,78	159030,83
23.08.2022	9665,51	454581,44	159774,83

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 7:39:58