

#28908#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 1, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 906
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30630
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2023	0,257	14,2	24	0	66,9	51,9	-
25.07.2023	0,216	12,14	24	0	66,5	51,9	-
26.07.2023	0,24	13,23	24	0	66,8	51,9	-
27.07.2023	0,242	13,45	24	0	66,7	51,9	-
28.07.2023	0,236	13,23	24	0	66,8	51,9	-
29.07.2023	0,219	12,23	24	0	66,7	51,9	-
30.07.2023	0,25	13,72	24	0	66,8	51,9	-
31.07.2023	0,219	14,28	24	0	65,1	51,9	-
01.08.2023	0,256	18,19	24	0	63,7	51,8	-
02.08.2023	0,27	19,35	24	0	63,6	51,8	-
03.08.2023	0,261	18,93	24	0	63,5	51,8	-
04.08.2023	0,246	18,38	24	0	63,2	51,8	-
05.08.2023	0,26	19,08	24	0	63,4	51,8	-
06.08.2023	0,249	18,48	24	0	63,3	51,8	-
07.08.2023	0,271	19,87	24	0	63,5	51,8	-
08.08.2023	0,277	20,71	24	0	63,3	51,8	-
09.08.2023	0,28	20,25	24	0	63,5	51,8	-
10.08.2023	0,292	20,88	24	0	63,7	51,8	-
11.08.2023	0,281	20,18	24	0	63,7	51,8	-
12.08.2023	0,261	19,53	24	0	63,4	51,8	-
13.08.2023	0,28	20,29	24	0	63,5	51,8	-
14.08.2023	0,276	19,63	24	0	63,6	51,8	-
15.08.2023	0,233	16,18	24	0	63,9	51,8	-
16.08.2023	0,252	16,09	24	0	65,1	51,8	-
17.08.2023	0,269	16,47	24	0	65,3	51,8	-
18.08.2023	0,229	14,76	24	128	65,1	51,8	-
19.08.2023	0,228	14,44	24	0	65,2	51,8	-
20.08.2023	0,233	14,88	24	0	65	51,8	-
21.08.2023	0,234	14,74	24	0	65,2	51,8	-
22.08.2023	0,216	13,62	24	0	65,2	51,8	-
23.08.2023	0,215	13,85	24	0	64,9	51,8	-
Итого:	7,748	515,26	744	0	0	0	0
Гкал	6,663						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.07.2023	10112,418	475617,27	167774,02
23.08.2023	10120,166	476132,53	168518,02

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2023 7:54:19