

#93011#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 1, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 906
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30630
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2024	0,26	17,75	24	0	63,5	51,4	-
25.07.2024	0,26	18,08	24	0	63,4	51,4	-
26.07.2024	0,232	16,02	24	0	63,5	51,4	-
27.07.2024	0,23	16,36	24	0	63,3	51,4	-
28.07.2024	0,277	19,04	24	0	63,6	51,3	-
29.07.2024	0,278	19,07	24	0	63,6	51,4	-
30.07.2024	0,229	16,3	24	0	63,4	51,4	-
31.07.2024	0,26	18,01	24	0	63,5	51,4	-
01.08.2024	0,265	18,14	24	0	63,7	51,4	-
02.08.2024	0,266	17,69	24	0	63,8	51,3	-
03.08.2024	0,3	19,89	24	0	63,8	51,3	-
04.08.2024	0,262	17,78	24	0	63,7	51,3	-
05.08.2024	0,271	18,01	24	0	63,9	51,3	-
06.08.2024	0,296	18	24	0	64,7	51,2	-
07.08.2024	0,251	15,43	24	0	64,8	51,2	-
08.08.2024	0,28	17,1	24	0	64,7	51,1	-
09.08.2024	0,276	16,52	24	0	64,9	51,1	-
10.08.2024	0,26	16,31	24	0	64,6	51,1	-
11.08.2024	0,284	18,31	24	0	64,1	51,1	-
12.08.2024	0,311	18,45	24	0	65	51	-
13.08.2024	0,275	16,79	24	0	64,7	51,1	-
14.08.2024	0,266	15,85	24	0	65,1	51,2	-
15.08.2024	0,27	16,21	24	0	64,9	51,2	-
16.08.2024	0,25	15,57	24	0	64,6	51,2	-
17.08.2024	0,23	14,67	24	0	64,5	51,3	-
18.08.2024	0,248	15,05	24	0	65	51,2	-
19.08.2024	0,267	16,93	24	0	64,5	51,3	-
20.08.2024	0,233	14,58	24	0	64,5	51,3	-
21.08.2024	0,226	13,96	24	0	64,5	51,4	-
22.08.2024	0,247	14,27	24	0	65,9	51,6	-
23.08.2024	0,243	14,09	24	0	65,8	51,6	-
Итого:	8,103	520,23	744	0	0	0	0
Гкал	6,969						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.07.2024	10541,648	494056,68	176550,76
23.08.2024	10549,751	494576,91	177294,76

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26.08.2024 13:09:38