

#95335#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 1, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 906
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30630
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2024	0,247	14,34	24	0	65,9	51,6	-
25.08.2024	0,258	14,7	24	0	66	51,6	-
26.08.2024	0,237	13,82	24	0	65,8	51,7	-
27.08.2024	0,23	17,15	24	0	63,2	51,4	-
28.08.2024	0,255	17,51	24	0	63,8	51,5	-
29.08.2024	0,251	16,78	24	0	64	51,5	-
30.08.2024	0,225	14,52	24	0	64,5	51,5	-
31.08.2024	0,243	15,6	24	0	64,6	51,6	-
01.09.2024	0,268	17,17	24	0	64,5	51,5	-
02.09.2024	0,222	14,52	24	0	64,2	51,5	-
03.09.2024	0,262	16,69	24	0	64,6	51,5	-
04.09.2024	0,23	15,92	24	0	63,6	51,6	-
05.09.2024	0,24	16,06	24	0	64,2	51,6	-
06.09.2024	0,234	16,65	24	0	63,5	51,6	-
07.09.2024	0,251	18,46	24	0	63,1	51,6	-
08.09.2024	0,258	17,46	24	0	63,8	51,6	-
09.09.2024	0,24	17,07	24	0	63,4	51,6	-
10.09.2024	0,234	18,2	24	0	62,6	51,6	-
11.09.2024	0,252	18,04	24	0	63,4	51,6	-
12.09.2024	0,245	18,33	24	0	63	51,6	-
13.09.2024	0,257	19,88	24	0	62,6	51,6	-
14.09.2024	0,297	22,13	24	0	62,8	51,5	-
15.09.2024	0,305	22,31	24	0	62,9	51,5	-
16.09.2024	0,251	19,03	24	0	62,8	51,6	-
17.09.2024	0,266	17,39	24	0	64,4	51,5	-
18.09.2024	0,243	16,47	24	0	63,9	51,6	-
19.09.2024	0,229	15,6	24	0	63,9	51,6	-
20.09.2024	0,265	17,78	24	0	64	51,6	-
21.09.2024	0,239	16,57	24	0	63,7	51,6	-
22.09.2024	0,291	19,5	24	0	64,1	51,6	-
23.09.2024	0,26	17,9	24	0	63,9	51,6	-
Итого:	7,785	533,55	744	0	0	0	0
Гкал	6,695						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.08.2024	10549,751	494576,91	177294,76
23.09.2024	10557,536	495110,46	178038,76

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2024 7:59:41