

#20194#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 1, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 906
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30630
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2021	0,261	17,49	24	0	63,4	51	-
25.09.2021	0,292	19,13	24	0	63,7	50,9	-
26.09.2021	0,331	20,8	24	0	64,1	50,8	-
27.09.2021	0,301	18,98	24	0	63,9	50,9	-
28.09.2021	0,272	16,36	24	0	64,4	50,8	-
29.09.2021	0,271	17,12	24	0	64	51	-
30.09.2021	0,285	18,1	24	0	64	51,1	-
Итого:	2,013	127,98	168	0	0	0	0
Гкал	1,731						

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.09.2021	9228,365	434541,07	151768,92
30.09.2021	9230,378	434669,05	151936,92

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 08.10.2021 8:13:40