

# #20186#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Озерная 1, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 906  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 30630  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т  | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.09.2021 | 0,261     | 17,49   | 24       | 0      | 63,4   | 51     | -           |
| 25.09.2021 | 0,292     | 19,13   | 24       | 0      | 63,7   | 50,9   | -           |
| 26.09.2021 | 0,331     | 20,8    | 24       | 0      | 64,1   | 50,8   | -           |
| 27.09.2021 | 0,301     | 18,98   | 24       | 0      | 63,9   | 50,9   | -           |
| 28.09.2021 | 0,272     | 16,36   | 24       | 0      | 64,4   | 50,8   | -           |
| 29.09.2021 | 0,271     | 17,12   | 24       | 0      | 64     | 51     | -           |
| 30.09.2021 | 0,285     | 18,1    | 24       | 0      | 64     | 51,1   | -           |
| 01.10.2021 | 0,271     | 19,21   | 24       | 0      | 63,5   | 51,2   | -           |
| 02.10.2021 | 0,928     | 60,09   | 24       | 0      | 64     | 50,3   | -           |
| 03.10.2021 | 1,415     | 83,01   | 24       | 0      | 65,5   | 50,8   | -           |
| 04.10.2021 | 1,491     | 96,04   | 24       | 0      | 67,1   | 54     | -           |
| 05.10.2021 | 1,428     | 79,65   | 24       | 0      | 66,3   | 51     | -           |
| 06.10.2021 | 1,499     | 82,11   | 24       | 0      | 65,9   | 50,2   | -           |
| 07.10.2021 | 1,483     | 79,23   | 24       | 0      | 66,2   | 50,1   | -           |
| 08.10.2021 | 1,441     | 77,17   | 24       | 0      | 65,6   | 49,6   | -           |
| 09.10.2021 | 1,505     | 77,74   | 24       | 0      | 66,6   | 50     | -           |
| 10.10.2021 | 1,564     | 80,85   | 24       | 0      | 66,4   | 49,8   | -           |
| 11.10.2021 | 1,459     | 76,98   | 24       | 0      | 65,9   | 49,7   | -           |
| 12.10.2021 | 1,434     | 76,54   | 24       | 0      | 65,9   | 49,8   | -           |
| 13.10.2021 | 1,603     | 94,21   | 24       | 0      | 67,2   | 52,3   | -           |
| 14.10.2021 | 1,456     | 74,18   | 24       | 0      | 67,1   | 50,3   | -           |
| 15.10.2021 | 1,468     | 77,22   | 24       | 0      | 66,8   | 50,5   | -           |
| 16.10.2021 | 1,58      | 78,92   | 24       | 0      | 67     | 49,8   | -           |
| 17.10.2021 | 1,63      | 78,92   | 24       | 0      | 67,2   | 49,4   | -           |
| 18.10.2021 | 1,05      | 50,23   | 15,56    | 128    | 66,7   | 48,8   | -           |
| 19.10.2021 | 1,622     | 78,2    | 24       | 0      | 66,9   | 49,1   | -           |
| 20.10.2021 | 1,552     | 76,37   | 24       | 0      | 67,2   | 49,8   | -           |
| 21.10.2021 | 1,572     | 78,87   | 24       | 0      | 66,9   | 49,8   | -           |
| 22.10.2021 | 1,586     | 79,38   | 24       | 0      | 66,6   | 49,4   | -           |
| 23.10.2021 | 1,585     | 78,22   | 24       | 0      | 66,1   | 48,7   | -           |
| Итого:     | 34,635    | 1861,32 | 711,56   | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 29,786    |         |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 711,56

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 23.09.2021 | 9228,365  | 434541,07 | 151768,92 |
| 23.10.2021 | 9263      | 436402,39 | 152480,48 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

|                           |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ             |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ              |
| 24.10.2021 18:42:36       |