

#35539#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Озерная 1, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 906  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 30630  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2023	0,319	19,73	24	0	65,4	51,8	-
25.09.2023	0,244	15,99	24	0	65	51,8	-
26.09.2023	0,252	15,74	24	0	65,4	51,8	-
27.09.2023	0,277	17,26	24	0	65,4	51,8	-
28.09.2023	0,261	16,33	24	0	65,3	51,8	-
29.09.2023	0,238	15,09	24	0	65,2	51,8	-
30.09.2023	0,287	17,95	24	0	65,3	51,8	-
01.10.2023	0,311	19,11	24	0	65,5	51,8	-
02.10.2023	0,273	17,02	24	0	65,4	51,8	-
03.10.2023	0,247	15,76	24	0	65,1	51,8	-
04.10.2023	0,273	17,92	24	0	64,9	51,8	-
05.10.2023	0,299	21,18	23,98	128	63,9	51,9	-
06.10.2023	0,305	21,66	24	0	64	51,9	-
07.10.2023	0,33	23,23	24	0	64	51,8	-
08.10.2023	0,376	25,59	24	0	64,1	51,8	-
09.10.2023	0,347	24,27	24	0	64	51,9	-
10.10.2023	0,357	24,59	24	0	64,2	51,9	-
11.10.2023	0,351	24,49	24	0	64,1	51,9	-
12.10.2023	0,964	44,2	24	0	65,2	49,4	-
13.10.2023	1,701	73,51	24	0	67,7	47,7	-
14.10.2023	1,737	77,43	24	0	67,8	48,5	-
15.10.2023	1,656	73,27	22,29	128	67,8	48,3	-
16.10.2023	1,691	73,52	24	0	67,9	48,1	-
17.10.2023	1,6	67,44	24	0	67,8	47,3	-
18.10.2023	1,553	65,6	24	0	67,7	47,3	-
19.10.2023	1,55	63,63	24	0	67,9	46,8	-
20.10.2023	1,646	61,23	24	0	70,4	47,3	-
21.10.2023	1,701	65,64	24	0	69,6	47,2	-
22.10.2023	1,702	71,39	24	0	68	47,3	-
23.10.2023	1,628	69,06	24	0	67,9	47,6	-
Итого:	24,476	1158,83	718,27	0	0	0	0
Гкал	21,049						

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 718,27

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.09.2023	10127,734	476612,38	169262,01
23.10.2023	10152,21	477771,21	169980,28

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.10.2023 7:49:34