

#99343#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 1, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 906
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30630
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2024	0,284	19,72	24	0	63,7	51,6	-
25.09.2024	0,269	19,2	24	0	63,5	51,6	-
26.09.2024	0,277	19,28	24	0	63,8	51,6	-
27.09.2024	0,284	20,2	24	0	63,5	51,6	-
28.09.2024	0,321	22,49	24	0	63,7	51,5	-
29.09.2024	0,307	21,77	24	0	63,5	51,6	-
30.09.2024	0,301	22,18	24	0	63	51,6	-
01.10.2024	0,306	22,06	23,99	128	63,3	51,6	-
02.10.2024	0,331	23,83	24	0	63,5	51,6	-
03.10.2024	0,321	23,06	24	0	63,3	51,5	-
04.10.2024	0,335	24,48	24	0	63,3	51,5	-
05.10.2024	0,351	26,23	24	0	62,8	51,5	-
06.10.2024	0,426	30,74	24	0	63,2	51,5	-
07.10.2024	0,346	25,71	24	0	62,9	51,6	-
08.10.2024	0,356	24,38	24	0	63,9	51,6	-
09.10.2024	0,889	41,68	24	0	65,9	50,1	-
10.10.2024	1,574	69,78	24	0	68	48,5	-
11.10.2024	1,567	67,44	24	0	68,3	48,2	-
12.10.2024	1,526	64,59	24	0	68	47,6	-
13.10.2024	1,56	66,99	24	0	67,6	47,4	-
14.10.2024	1,543	65,72	24	0	68	47,7	-
15.10.2024	1,589	67,68	24	0	68,1	47,8	-
16.10.2024	1,541	64,79	24	0	68,2	47,6	-
17.10.2024	1,516	63,73	24	0	68,1	47,5	-
18.10.2024	1,478	61,51	24	0	68,1	47,4	-
19.10.2024	1,521	63,29	24	0	68,2	47,5	-
20.10.2024	1,552	64,32	24	0	68,4	47,5	-
21.10.2024	1,521	64,35	24	0	67,9	47,7	-
22.10.2024	1,528	64,47	24	0	68,7	48,2	-
23.10.2024	1,519	64,47	24	0	68,6	48,2	-
Итого:	27,239	1300,14	719,99	0	0	0	0
Гкал	23,425						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.09.2024	10557,536	495110,46	178038,76
23.10.2024	10584,775	496410,6	178758,76

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2024 9:15:42