

#102800#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 1, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 906
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30630
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.10.2024	1,475	62,5	24	0	68,4	48,1	8,5
25.10.2024	1,558	66,52	24	0	68,3	48	4
26.10.2024	1,556	65,47	24	0	68,6	48	8,2
27.10.2024	1,492	62,84	24	0	68,4	47,9	9,6
28.10.2024	1,529	64,53	24	0	68,4	48	10,2
29.10.2024	1,517	64,49	24	0	68,6	48,3	10,9
30.10.2024	1,401	59,99	24	0	66,1	47,7	12,2
31.10.2024	1,534	64,52	24	0	68,5	48	9,6
01.11.2024	1,526	63,91	24	0	68,7	48,1	-
02.11.2024	1,452	60,07	24	0	68,2	47,3	-
03.11.2024	1,548	66,24	24	0	67,6	47,3	-
04.11.2024	1,59	67,4	24	128	68,3	47,9	-
05.11.2024	1,531	62,26	24	0	68,6	47,4	-
06.11.2024	1,447	59,36	24	0	68	47	-
07.11.2024	1,514	61,19	24	0	68,4	46,9	-
08.11.2024	1,521	61,56	24	0	68,5	47,2	-
09.11.2024	1,509	60,42	24	0	68	46,4	-
10.11.2024	1,656	58,93	24	0	70,7	46,5	-
11.11.2024	1,713	54,73	24	0	74,4	47,5	-
12.11.2024	1,729	54,54	24	0	74,9	47,8	-
13.11.2024	1,717	54,18	24	0	74,8	47,5	-
14.11.2024	1,569	55,97	24	0	71	46,7	-
15.11.2024	1,463	57,04	24	0	68,4	46,2	-
16.11.2024	1,527	60,31	24	0	68,1	46,2	-
17.11.2024	1,538	60,7	24	0	68,2	46,2	-
18.11.2024	1,452	56,08	24	0	68,2	45,8	-
19.11.2024	1,541	52,76	24	0	71,2	46,1	-
20.11.2024	1,526	53,13	24	0	70,7	45,9	-
21.11.2024	1,611	48,37	24	0	74,6	46	-
22.11.2024	1,471	49,16	24	0	71,5	45,5	-
23.11.2024	1,603	48,74	24	0	73,7	45,4	-
Итого:	47,816	1837,91	744	0	0	0	0
Гкал	41,121						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.10.2024	10584,775	496410,6	178758,76
23.11.2024	10632,591	498248,51	179502,75

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2024 7:31:38