

#20202#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2022 по 23.01.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 1, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 906
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30630
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.12.2022	2,035	84,01	24	0	71,1	50,4	0,5
25.12.2022	2,18	84,79	24	0	72,9	50,9	-0,6
26.12.2022	2,488	136,29	24	0	73,6	57,3	2,3
27.12.2022	2,601	161,14	24	0	73,4	59,7	4,2
28.12.2022	2,127	127,24	24	0	65,8	56,5	2,1
29.12.2022	2,582	163,34	24	0	72,2	58,6	5,6
30.12.2022	2,467	162,99	24	0	71,1	58,1	6,3
31.12.2022	2,507	170,47	23,99	128	70,3	57,4	6,1
01.01.2023	2,365	163,73	24	0	71,4	59	-
02.01.2023	2,318	162,63	24	0	71,3	59,2	-
03.01.2023	2,379	162,47	24	0	71,4	59	-
04.01.2023	2,418	159,92	24	0	71,6	58,7	-
05.01.2023	2,382	158,14	24	0	72,4	59,5	-
06.01.2023	2,724	152,73	24	0	78,5	63,3	-
07.01.2023	2,779	154,24	24	0	80,3	65	-
08.01.2023	2,742	157,65	24	0	78,7	64	-
09.01.2023	2,622	157,99	24	0	76,3	62,2	-
10.01.2023	2,516	160,07	24	0	74,4	61,1	-
11.01.2023	2,532	162,54	24	0	73,5	60,2	-
12.01.2023	2,463	162,01	24	0	73	60	-
13.01.2023	2,412	163,68	24	0	72,4	59,8	-
14.01.2023	2,424	163,46	24	0	72,4	59,8	-
15.01.2023	2,51	165,35	24	0	72,6	59,7	-
16.01.2023	2,463	159,27	24	0	73,4	60,2	-
17.01.2023	2,433	159,13	24	0	73,6	60,5	-
18.01.2023	2,43	134,85	24	0	75,8	60,2	-
19.01.2023	2,437	115,22	24	0	76,6	58,6	-
20.01.2023	2,48	114,01	23,97	192	78,1	59,7	-
21.01.2023	2,281	112,89	23,99	64	76,4	59,3	-
22.01.2023	2,116	111,43	24	0	75,9	59,8	-
23.01.2023	2,236	111,85	24	0	76,7	59,7	-
Итого:	75,449	4515,53	743,95	0	0	0	0
Гкал	64,886						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,95

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.12.2022	9823,504	461195,7	162701,73
23.01.2023	9898,953	465711,23	163445,69

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2023 12:14:15