

#112836#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 1, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 906
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30630
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.12.2024	2,416	151,89	24	0	75,6	62,1	1,8
25.12.2024	2,426	154,89	24	0	74,1	60,8	2,1
26.12.2024	1,679	75,26	24	0	71,3	49,2	3,8
27.12.2024	1,32	43,48	24	0	71	45,2	5,3
28.12.2024	1,374	45,43	24	0	70,9	45,1	4,3
29.12.2024	1,53	51,13	24	0	71	45,4	3,9
30.12.2024	1,592	53,18	24	0	71	45,5	4,8
31.12.2024	1,498	48,87	24	0	71,1	45	5,5
01.01.2025	1,507	50,21	24	0	71,1	45,4	4,2
02.01.2025	1,687	53,92	24	0	73,4	46,7	4
03.01.2025	1,955	58,63	24	0	77,7	49,2	-0,5
04.01.2025	2,004	58,55	24	0	79,1	49,8	-0,9
05.01.2025	1,999	57,62	24	0	79,7	50	-1,8
06.01.2025	2,032	62,03	24	0	77,5	49,4	-1,4
07.01.2025	1,509	48,08	24	0	71	44,2	4,9
08.01.2025	1,845	58,41	24	0	73,2	46,4	2,3
09.01.2025	1,841	56,26	24	0	75,3	47,3	0,7
10.01.2025	1,849	56,17	24	0	74,7	46,5	-
11.01.2025	2,093	63,71	24	0	76,7	48,6	-
12.01.2025	2,047	60,79	24	0	77,3	48,5	-
13.01.2025	1,95	58,74	24	0	77,7	49,1	-
14.01.2025	2,092	66,56	24	0	76,5	49,6	-
15.01.2025	1,597	52,41	24	0	71,5	45,5	-
16.01.2025	1,739	59,36	24	0	71,8	46,7	-
17.01.2025	1,661	56,29	24	0	71,2	46	-
18.01.2025	1,632	54,02	24	0	71,6	45,8	-
19.01.2025	1,835	62,98	24	0	72	47,1	-
20.01.2025	2	66,81	24	0	75,4	49,8	-
21.01.2025	1,989	62,31	24	0	76,8	49,5	-
22.01.2025	2,063	64,3	24	0	77,3	49,8	-
23.01.2025	0,779	26,45	23,9	128	47,1	34,9	-
Итого:	55,54	1938,74	743,9	0	0	0	0
Гкал	47,764						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,9

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.12.2024	10701,057	502901,02	180217,18
23.01.2025	10756,597	504839,76	180961,08

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.01.2025 8:12:35