

Удомовский 43-45

#68280#

Отчёт за период с 23.01.2024 по 30.01.2024.

Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 6653  
 Тип теплосчётчика ТВ7  
 Заводской номер 16027139  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 13.02.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.01.2024	-	11,851	0	247,044	0	0	243,21	0	0	24	3416	0	0	57,8	46,2	0,47	0,46
25.01.2024	-	7,776	0	243,226	0	0	240,82	0	0	24	3416	0	0	46,2	38,5	0,44	0,43
26.01.2024	-	10,881	0	245,361	0	0	242,127	0	0	24	3416	0	0	53,1	42,3	0,45	0,44
27.01.2024	-	12,264	0	247,474	0	0	243,653	0	0	24	0	0	0	57,8	45,7	0,44	0,43
28.01.2024	-	11,407	0	246,723	0	0	243,191	0	0	24	0	0	0	55,6	44,4	0,44	0,43
29.01.2024	-	11,947	0	247,381	0	0	243,621	0	0	24	0	0	0	57,4	45,6	0,45	0,44
30.01.2024	-	11,482	0	247,185	0	0	243,543	0	0	24	0	0	0	56,4	45,1	0,44	0,43
Итого:	-	77,608	0	1724,394	0	0	1700,165	0	0	168	10248	0	0	54,9	43,97	0,45	0,44

Общее время работы системы 168 час.

Период нормальной работы системы 168 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2024	7178,578	150240,904	0	0	148100,885	0	0	32262	626
30.01.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

с 31.01.24 не поверие

