

#73028#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 06.03.2024 по 17.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 43-45, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 16027139	Показания прибора, ГДж 17.03.2024	Предыдущие показания, ГДж 06.03.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	135,721	17,162	118.559	28.317
Количество тепловой энергии, система 2	58,635	7,153	51.482	12.296

Подпись исполнителя



#73026#

Отчёт за период с 06.03.2024 по 17.03.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 6653
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 16027139
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 18.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
07.03.2024	-	12,126	0	244,79	0	0	240,89	0	0	24	1	0	0	58,8	46,8	0,44	0,4
08.03.2024	-	10,286	0	242,715	0	0	239,411	0	0	24	1	0	0	54,1	43,8	0,44	0,41
09.03.2024	-	9,096	0	241,176	0	0	238,375	0	0	24	1	0	0	50,1	41	0,44	0,41
10.03.2024	-	8,905	0	240,829	0	0	238,152	0	0	24	1	0	0	48,9	40	0,44	0,41
11.03.2024	-	11,083	0	242,652	0	0	239,322	0	0	24	1	0	0	54,3	43,2	0,44	0,41
12.03.2024	-	14,03	0	246,807	0	0	242,304	0	0	24	1	0	0	63,2	49,3	0,45	0,42
13.03.2024	-	12,155	0	245,596	0	0	241,628	0	0	24	1	0	0	59,1	47,1	0,48	0,44
14.03.2024	-	10,259	0	244,011	0	0	240,656	0	0	24	1	0	0	54,5	44,3	0,47	0,44
15.03.2024	-	10,015	0	244,194	0	0	240,87	0	0	24	1	0	0	54,2	44,3	0,47	0,43
16.03.2024	-	9,884	0	243,897	0	0	240,595	0	0	24	1	0	0	54	44,2	0,46	0,42
17.03.2024	-	10,72	0	244,035	0	0	240,601	0	0	24	1	0	0	55,1	44,5	0,47	0,44
Итого:	-	118,559	0	2680,702	0	0	2642,804	0	0	264	11	0	0	55,12	44,41	0,45	0,42

Общее время работы системы 264 час.

Период нормальной работы системы 264 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
06.03.2024	17,162	353,294	0	0	347,891	0	0	37	691
17.03.2024	135,721	3033,997	0	0	2990,694	0	0	301	691

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#73027#

Отчёт за период с 06.03.2024 по 17.03.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 6654
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 16027139
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 18.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °С	t2, °С	p1, МПа	p2, МПа
07.03.2024	-	4,511	0	65,207	55,105	0	64,053	54,403	0	24	0	0	0	62	52,3	0,44	0,42
08.03.2024	-	4,605	0	64,484	54,03	0	63,348	53,348	0	24	0	0	0	62	52,1	0,44	0,42
09.03.2024	-	4,58	0	64,506	54,286	0	63,37	53,607	0	24	0	0	0	62	52	0,43	0,43
10.03.2024	-	5,099	0	66,256	53,84	0	65,089	53,172	0	24	0	0	0	61,9	51,7	0,43	0,43
11.03.2024	-	4,688	0	64,802	54,306	0	63,666	53,636	0	24	0	0	0	61,8	51,6	0,43	0,43
12.03.2024	-	4,541	0	64,424	54,42	0	63,289	53,742	0	24	0	0	0	61,9	51,8	0,43	0,43
13.03.2024	-	4,856	0	65,724	54,096	0	64,567	53,413	0	24	0	0	0	62	52,2	0,43	0,43
14.03.2024	-	4,628	0	65,131	54,503	0	63,985	53,813	0	24	0	0	0	62	52,2	0,42	0,43
15.03.2024	-	4,453	0	64,533	54,596	0	63,396	53,902	0	24	0	0	0	62	52,3	0,42	0,43
16.03.2024	-	4,567	0	64,844	54,274	0	63,699	53,581	0	24	0	0	0	62	52,4	0,42	0,43
17.03.2024	-	4,955	0	65,969	53,986	0	64,814	53,31	0	24	0	0	0	61,8	51,9	0,42	0,42
Итого:	-	51,483	0	715,88	597,442	0	703,276	589,927	0	264	0	0	0	61,95	52,05	0,43	0,43

Общее время работы системы 264 час.

Период нормальной работы системы 264 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
06.03.2024	7,153	101,448	85,057	0	99,664	83,978	0	37	691
17.03.2024	58,635	817,327	682,499	0	802,94	673,906	0	301	691

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
