

#84364#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 43-45, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6653
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16027139
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.04.2024	11,157	0	243,945	0	0	240,427	0	0	24	114	0	0	55,9	44,8	0,45	0,42	3,1
24.04.2024	11,115	0	244,366	0	0	240,796	0	0	24	114	0	0	56,3	45,3	0,45	0,42	2,9
25.04.2024	11,001	0	244,402	0	0	240,773	0	0	24	114	0	0	56,6	45,7	0,45	0,42	4,9
26.04.2024	11,052	0	244,871	0	0	241,162	0	0	24	114	0	0	57,3	46,4	0,46	0,43	6,4
27.04.2024	10,915	0	244,986	0	0	241,195	0	0	24	114	0	0	57,9	47,1	0,45	0,42	7,8
28.04.2024	10,542	0	245,07	0	0	241,275	0	0	24	114	0	0	58	47,6	0,45	0,42	12,1
29.04.2024	10,07	0	245,277	0	0	241,485	0	0	24	114	0	0	57,8	47,9	0,46	0,42	14,6
30.04.2024	9,691	0	245,133	0	0	241,289	0	0	24	114	0	0	58,4	48,8	0,45	0,42	16,9
01.05.2024	8,782	0	245,025	0	0	241,355	0	0	24	114	0	0	56,9	48,2	0,46	0,42	16,1
02.05.2024	4,232	0	101,469	0	0	99,825	0	0	24	114	0	0	59,2	49,1	0,38	0,36	-
Итого:	98,557	0	2304,544	0	0	2269,582	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,54																

Общее время работы системы, ч 240
Период нормальной работы системы, ч 240

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
22.04.2024	380,188	9710,182	0	0	9586,764	0	0	1165	691
02.05.2024	478,746	12014,727	0	0	11856,346	0	0	1405	691

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.05.2024 10:45:40