

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/04/24г.-23/05/24г.

Абонент: Громовой 43-45 Договор N: 0000000000  
Адрес: ЖКР Тип расходомера:  
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001 Пределы измерений:  
Договорные расходы: G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч  
M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч  
tхв: не исп.

Серийный номер 16027139, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x831E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.24 23	55.89	44.81	11.08	0.45	0.42	243.945	240.427	11.157	24	0	
24.04.24 23	56.29	45.27	11.02	0.45	0.42	244.366	240.796	11.115	24	0	
25.04.24 23	56.64	45.73	10.91	0.45	0.42	244.402	240.773	11.001	24	0	
26.04.24 23	57.31	46.37	10.94	0.46	0.43	244.871	241.162	11.052	24	0	
27.04.24 23	57.93	47.12	10.81	0.45	0.42	244.986	241.195	10.915	24	0	
28.04.24 23	58.05	47.62	10.43	0.45	0.42	245.070	241.275	10.542	24	0	
29.04.24 23	57.83	47.87	9.96	0.46	0.42	245.277	241.485	10.070	24	0	
30.04.24 23	58.41	48.83	9.59	0.45	0.42	245.133	241.289	9.691	24	0	
01.05.24 23	56.94	48.25	8.69	0.46	0.42	245.025	241.355	8.782	24	0	
02.05.24 23	59.25	49.13	10.12	0.38	0.36	101.469<	99.825<	4.232	24	0	*
03.05.24 23	25.32	24.10	1.22	0.30	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
04.05.24 23	22.82	22.71	0.12	0.30	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
05.05.24 23	22.07	21.93	0.14	0.30	0.28	0.024<	0.024<	0.000	24	0	*
06.05.24 23	21.05	21.31	-0.26	0.30	0.29	0.078<	0.077<	0.000<	24	0	*
07.05.24 23	19.29	20.66	-1.37	0.30	0.29	0.032<	0.032<	0.000<	24	0	*
08.05.24 23	18.17	20.52	-2.36<	0.30	0.29	0.319<	0.319<	0.000<	24	0	*
09.05.24 23	18.04	20.20	-2.16<	0.30	0.29	0.375<	0.375<	0.000<	24	0	*
10.05.24 23	17.72	19.73	-2.00<	0.30	0.29	0.428<	0.427<	0.000<	24	0	*
11.05.24 23	17.17	19.58	-2.41<	0.30	0.29	0.685<	0.685<	0.000<	24	0	*
12.05.24 23	16.82	18.98	-2.16	0.30	0.29	0.175<	0.175<	0.000<	24	0	*
13.05.24 23	17.05	19.19	-2.14<	0.30	0.29	0.284<	0.284<	0.000<	24	0	*
14.05.24 23	17.48	19.39	-1.91<	0.30	0.29	0.203<	0.202<	0.000<	24	0	*
15.05.24 23	17.93	19.77	-1.83	0.30	0.29	0.004<	0.004<	0.000<	24	0	*
16.05.24 23	17.99	19.84	-1.85<	0.30	0.29	0.220<	0.220<	0.000<	24	0	*
17.05.24 23	18.12	19.99	-1.88	0.30	0.29	0.024<	0.024<	0.000<	24	0	*
18.05.24 23	18.58	20.08	-1.50	0.30	0.29	0.020<	0.020<	0.000<	24	0	*
19.05.24 23	19.65	20.46	-0.81	0.30	0.29	0.015<	0.015<	0.000<	24	0	*
20.05.24 23	20.31	20.85	-0.54	0.30	0.29	0.001<	0.001<	0.000<	24	0	*
21.05.24 23	19.86	21.20	-1.34	0.30	0.29	0.027<	0.027<	0.000<	24	0	*
22.05.24 23	20.38	21.38	-1.01	0.30	0.29	0.056<	0.056<	0.000<	24	0	*
23.05.24 23	20.82	21.47	-0.65	0.30	0.29	0.001<	0.001<	0.000<	24	0	*
Итого/Средн	57.29	46.94	10.35	0.35	0.33	2307.515	2272.550	98.558	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.04.24 23	9710.182	9586.764	380.188	1165	691
23.05.24 23	12017.697	11859.314	478.746	1909	691
Итого	2307.515	2272.550	98.558	744	0

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут.питания  
(#) дисбаланс масс  
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента Представитель снабжающей организации