

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/24г.-23/06/24г.

Абонент: Громовой 43-45

Договор N: 000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

tхв: не исп.

Серийный номер 16027139, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x831E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.24 23	20.82	21.47	-0.65	0.30	0.29	0.001<	0.001<	0.000<	24	0	*
24.05.24 23	21.05	22.01	-0.96	0.29	0.28	0.001<	0.001<	0.000<	24	0	*
25.05.24 23	21.37	22.04	-0.67	0.29	0.27	0.027<	0.027<	0.000<	24	0	*
26.05.24 23	21.23	22.14	-0.92<	0.29	0.27	0.161<	0.161<	0.000<	24	0	*
27.05.24 23	21.43	22.55	-1.12	0.28	0.27	0.059<	0.059<	0.000<	24	0	*
28.05.24 23	22.09	22.92	-0.83	0.27	0.26	0.009<	0.009<	0.000<	24	0	*
29.05.24 23	22.20	22.97	-0.77<	0.27	0.26	0.147<	0.147<	0.000<	24	0	*
30.05.24 23	21.85	22.80	-0.95	0.27	0.26	0.036<	0.036<	0.000<	24	0	*
31.05.24 23	21.78	23.39	-1.61	0.27	0.26	0.011<	0.011<	0.000<	24	0	*
01.06.24 23	21.84	23.28	-1.44	0.27	0.26	0.037<	0.037<	0.000<	24	0	*
02.06.24 23	21.86	23.13	-1.27	0.27	0.26	0.001<	0.001<	0.000<	24	0	*
03.06.24 23	22.08	22.48	-0.40<	0.27	0.26	0.276<	0.276<	0.000<	24	0	*
04.06.24 23	21.46	23.24	-1.78<	0.27	0.26	0.401<	0.401<	0.000<	24	0	*
05.06.24 23	21.00	22.82	-1.82<	0.24	0.22	0.325<	0.325<	0.000<	24	0	*
06.06.24 23	20.48	20.76	-0.28	0.19	0.18	0.002<	0.002<	0.000<	24	0	*
07.06.24 23	20.33	20.27	0.06	0.17	0.15	0.029<	0.029<	0.000<	24	0	*
08.06.24 23	19.30	19.37	-0.07	0.15	0.14	0.000	0.000	0.000	24	0	
09.06.24 23	18.93	19.12	-0.19	0.14	0.13	0.000	0.000	0.000	24	0	
10.06.24 23	18.61	18.71	-0.10	0.12	0.11	0.000	0.000	0.000	24	0	
11.06.24 23	19.04	19.59	-0.55<	0.15	0.14	0.096<	0.096<	0.000<	24	0	*
12.06.24 23	18.27	19.88	-1.61	0.20	0.19	0.000	0.000	0.000	24	0	
13.06.24 23	17.92	18.64	-0.72	0.20	0.19	0.000	0.000	0.000	24	0	
14.06.24 23	17.88	18.02	-0.14	0.19	0.17	0.000	0.000	0.000	24	0	
15.06.24 23	18.14	18.27	-0.13	0.19	0.18	0.000	0.000	0.000	24	0	
16.06.24 23	18.74	18.65	0.09	0.19	0.18	0.015<	0.015<	0.000	24	0	*
17.06.24 23	18.96	18.88	0.08	0.19	0.18	0.000	0.000	0.000	24	0	
18.06.24 23	19.19	20.07	-0.88	0.21	0.20	0.079<	0.079<	0.000<	24	0	*
19.06.24 23	19.49	21.69	-2.20	0.28	0.26	0.046<	0.046<	0.000<	24	0	*
20.06.24 23	19.32	24.11	-4.79	0.28	0.26	0.174<	0.174<	0.000<	24	0	*
21.06.24 23	19.56	23.45	-3.89	0.28	0.26	0.044<	0.044<	0.000<	24	0	*
22.06.24 23	20.28	23.56	-3.29<	0.28	0.26	0.099<	0.099<	0.000<	24	0	*
23.06.24 23	20.11	23.88	-3.77<	0.28	0.26	0.700<	0.699<	0.000<	24	0	*
Итого/Средн	20.75	22.94	-2.18	0.24	0.22	2.779	2.775	0.000	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.05.24 23	12017.696	11859.313	478.746	1885	691
23.06.24 23	12020.475	11862.088	478.746	2653	691
Итого	2.779	2.775	0.000	768	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



106/09