

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/24г.-23/06/24г.

Абонент: Громоной 43-45

Договор N:000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = т.сут M грвс = т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

tx: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 16027139, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x831E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	КС
23.05.24 23	62.14	53.31	8.83	0.39	0.42	66.321	57.688	65.148	56.927	8.221	5.00	0.10	4.072	24	0	
24.05.24 23	61.94	53.20	8.74	0.38	0.42	65.528	56.531	64.377	55.788	8.589	5.00	0.10	4.089	24	0	
25.05.24 23	62.12	53.24	8.87	0.38	0.43	65.231	56.642	64.074	55.897	8.178	5.00	0.10	4.032	24	0	
26.05.24 23	62.00	53.22	8.77	0.38	0.42	66.286	56.476	65.115	55.732	9.383	5.00	0.10	4.286	24	0	
27.05.24 23	61.77	52.77	9.01	0.38	0.43	61.221	52.817	60.149	52.135	8.014	5.00	0.10	3.871	24	0	
28.05.24 23	62.01	53.33	8.67	0.38	0.43	64.351	55.229	63.216	54.501	8.716	5.00	0.10	4.060	24	0	
29.05.24 23	62.16	53.47	8.69	0.38	0.42	65.247	57.142	64.090	56.383	7.707	5.00	0.10	3.896	24	0	
30.05.24 23	62.15	53.42	8.73	0.38	0.42	65.284	56.790	64.128	56.039	8.090	5.00	0.10	3.984	24	0	
31.05.24 23	62.15	53.45	8.71	0.38	0.42	65.571	56.961	64.406	56.206	8.200	5.00	0.10	4.011	24	0	
01.06.24 23	62.17	53.62	8.55	0.38	0.42	67.075	57.566	65.883	56.798	9.085	5.00	0.10	4.209	24	0	
02.06.24 23	62.15	53.59	8.55	0.38	0.42	65.906	57.663	64.739	56.897	7.843	5.00	0.10	3.914	24	0	
03.06.24 23	62.14	53.17	8.98	0.38	0.42	65.860	57.670	64.690	56.913	7.777	5.00	0.10	3.999	24	0	
04.06.24 23	62.14	53.06	9.08	0.38	0.43	65.656	57.374	64.491	56.625	7.866	5.00	0.10	4.033	24	0	
05.06.24 23	58.87	52.35	6.52	0.34	0.31	25.236	21.652	24.822	21.375	3.446	5.00	0.10	1.426	24	0	*
06.06.24 23	19.17	21.08	-1.91	0.31	0.26	1.955	0.515	1.953	0.514	1.439	5.00	0.10	0.097	24	0	*
07.06.24 23	19.02	20.19	-1.17	0.31	0.26	1.705	0.453	1.704	0.452	1.252	5.00	0.10	0.080	24	0	*
08.06.24 23	18.73	19.45	-0.72	0.31	0.26	1.508	0.376	1.506	0.376	1.131	5.00	0.10	0.069	24	0	*
09.06.24 23	18.80	19.16	-0.36	0.31	0.26	1.331	0.308	1.330	0.307	1.023	5.00	0.10	0.061	24	0	*
10.06.24 23	18.66	18.98	-0.33	0.30	0.27	1.334	0.378	1.333	0.378	0.955	5.00	0.10	0.056	24	0	*
11.06.24 23	19.43	18.77	0.66	0.30	0.26	1.268	0.293	1.266	0.293	0.973	5.00	0.10	0.060	24	0	*
12.06.24 23	19.76	18.51	1.25	0.30	0.26	1.168	0.326	1.166	0.326	0.840	5.00	0.10	0.054	24	0	*
13.06.24 23	19.23	18.30	0.93	0.30	0.26	1.378	0.299	1.376	0.299	1.077	5.00	0.10	0.066	24	0	*
14.06.24 23	18.76	17.89	0.87	0.30	0.26	1.144	0.255	1.143	0.254	0.889	5.00	0.10	0.052	24	0	*
15.06.24 23	18.91	18.10	0.82	0.30	0.26	1.390	0.187	1.389	0.187	1.202	5.00	0.10	0.071	24	0	*
16.06.24 23	19.18	18.65	0.54	0.30	0.26	1.232	0.278	1.231	0.278	0.954	5.00	0.10	0.058	24	0	*
17.06.24 23	20.67	20.90	-0.23	0.30	0.37	47.710	43.841	47.656	43.788	3.868	5.00	0.10	0.257	24	0	*
18.06.24 23	28.50	25.71	2.79	0.31	0.44	69.076	59.432	68.799	59.267	9.533	5.00	0.10	1.672	24	0	*
19.06.24 23	62.11	53.10	9.02	0.36	0.42	67.714	59.012	66.515	58.241	8.273	5.00	0.10	4.176	24	0	
20.06.24 23	62.11	52.68	9.43	0.37	0.43	65.713	57.308	64.552	56.569	7.983	5.00	0.10	4.142	24	0	
21.06.24 23	62.12	52.87	9.25	0.37	0.43	64.260	57.083	63.124	56.341	6.783	5.00	0.10	3.804	24	0	
22.06.24 23	62.13	52.84	9.29	0.37	0.43	64.181	56.694	63.044	55.959	7.085	5.00	0.10	3.871	24	0	
23.06.24 23	62.13	52.71	9.42	0.37	0.43	65.251	56.738	64.095	56.006	8.089	5.00	0.10	4.142	24	0	
Итого/Средн	58.26	50.37	7.89	0.35	0.36	1334.091	1151.979	1312.511	1138.050	174.461	5.00	0.10	76.672	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.05.24 23	5097.298	4299.046	5007.640	4244.268	763.372	350.787	1885	691
23.06.24 23	6431.389	5451.025	6320.151	5382.317	937.834	427.459	2653	691
Итого	1334.091	1151.979	1312.511	1138.050	174.461	76.672	768	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

