

#90055#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/24г.-24/07/24г.

Абонент: Громовой 43-45

Договор N: 000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 16027139, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x831E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.24 23	20.11	23.88	-3.77<	0.28	0.26	0.700 <	0.699 <	0.000 <	24	0	*
24.06.24 23	19.75	23.40	-3.66<	0.28	0.26	0.550 <	0.549 <	0.000 <	24	0	*
25.06.24 23	20.30	23.73	-3.43	0.28	0.26	0.189 <	0.189 <	0.000 <	24	0	*
26.06.24 23	20.75	23.59	-2.84	0.27	0.26	0.011 <	0.011 <	0.000 <	24	0	*
27.06.24 23	22.01	23.83	-1.82	0.27	0.26	0.024 <	0.024 <	0.000 <	24	0	*
28.06.24 23	22.99	24.09	-1.11	0.27	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
29.06.24 23	22.64	24.38	-1.75	0.27	0.26	0.061 <	0.061 <	0.000 <	24	0	*
30.06.24 23	22.08	24.26	-2.18	0.27	0.26	0.080 <	0.080 <	0.000 <	24	0	*
01.07.24 23	22.37	24.87	-2.51	0.27	0.26	0.072 <	0.072 <	0.000 <	24	0	*
02.07.24 23	21.90	24.91	-3.02	0.27	0.26	0.131 <	0.131 <	0.000 <	24	0	*
03.07.24 23	21.55	25.16	-3.61<	0.27	0.26	0.699 <	0.698 <	0.000 <	24	0	*
04.07.24 23	21.24	24.41	-3.17<	0.27	0.26	1.066 <	1.065 <	0.000 <	24	0	*
05.07.24 23	21.23	24.06	-2.82<	0.29 <	0.27 <	0.580 <!	0.579 <!	0.000 <	17	7	*
06.07.24 23	21.10	24.05	-2.96<	0.27	0.26	0.399 <	0.398 <	0.000 <	24	0	*
07.07.24 23	21.58	23.90	-2.33	0.27	0.26	0.004 <	0.004 <	0.000 <	24	0	*
08.07.24 23	21.11	24.50	-3.39	0.27	0.26	0.005 <	0.005 <	0.000 <	24	0	*
09.07.24 23	21.90	24.68	-2.78	0.27	0.26	0.058 <	0.057 <	0.000 <	24	0	*
10.07.24 23	22.58	24.45	-1.87	0.27	0.26	0.009 <	0.009 <	0.000 <	24	0	*
11.07.24 23	23.20	24.50	-1.30	0.27	0.26	0.016 <	0.016 <	0.000 <	24	0	*
12.07.24 23	23.05	24.70	-1.64	0.27	0.26	0.060 <	0.060 <	0.000 <	24	0	*
13.07.24 23	22.77	25.52	-2.75<	0.27	0.26	0.147 <	0.147 <	0.000 <	24	0	*
14.07.24 23	22.91	25.53	-2.61<	0.27	0.26	0.409 <	0.408 <	0.000 <	24	0	*
15.07.24 23	22.64	25.25	-2.61	0.27	0.26	0.035 <	0.035 <	0.000 <	24	0	*
16.07.24 23	23.61	25.62	-2.02	0.27	0.26	0.009 <	0.009 <	0.000 <	24	0	*
17.07.24 23	23.75	25.72	-1.98<	0.27	0.26	0.154 <	0.153 <	0.000 <	24	0	*
18.07.24 23	23.54	25.62	-2.07	0.27	0.26	0.023 <	0.022 <	0.000 <	24	0	*
19.07.24 23	23.11	23.53	-0.42	0.27	0.26	0.001 <	0.001 <	0.000 <	24	0	*
20.07.24 23	22.48	24.91	-2.43	0.27	0.26	0.001 <	0.001 <	0.000 <	24	0	*
21.07.24 23	23.22	25.07	-1.86	0.27	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
22.07.24 23	23.52	25.10	-1.58	0.27	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
23.07.24 23	24.12	24.66	-0.55	0.27	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
24.07.24 23	23.48	25.67	-2.20	0.27	0.26	0.010 <	0.010 <	0.000 <	24	0	*
Итого/Средн	21.30	24.43	-3.13	0.27	0.26	5.502	5.495	0.000	761	7	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.06.24 23	12019.775	11861.389	478.746	2629	691
24.07.24 23	12025.277	11866.884	478.746	3390	698
Итого	5.502	5.495	0.000	761	7

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

