

#34177#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 43-45, Калининград
4113
6653
ТВ7
16027139
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 12.10.2023 | 4,233 | 0 | 123,609 | 0 | 0 | 122,355 | 0 | 0 | 24 | 3407 | 0 | 0 | 46,8 | 38,6 | 0,33 | 0,33 | - |
| 13.10.2023 | 7,035 | 0 | 229,688 | 0 | 0 | 227,369 | 0 | 0 | 24 | 3412 | 0 | 0 | 46,9 | 39,5 | 0,43 | 0,41 | - |
| 14.10.2023 | 6,672 | 0 | 227,78 | 0 | 0 | 225,462 | 0 | 0 | 24 | 3412 | 0 | 0 | 46,9 | 39,8 | 0,43 | 0,41 | - |
| 15.10.2023 | 7,031 | 0 | 227,919 | 0 | 0 | 225,577 | 0 | 0 | 24 | 3412 | 0 | 0 | 47,2 | 39,8 | 0,43 | 0,42 | - |
| 16.10.2023 | 7,672 | 0 | 227,184 | 0 | 0 | 224,65 | 0 | 0 | 24 | 3412 | 0 | 0 | 49 | 40,9 | 0,43 | 0,42 | - |
| 17.10.2023 | 7,81 | 0 | 228,4 | 0 | 0 | 225,802 | 0 | 0 | 24 | 3412 | 0 | 0 | 49,5 | 41,2 | 0,42 | 0,41 | - |
| 18.10.2023 | 7,742 | 0 | 230,759 | 0 | 0 | 228,294 | 0 | 0 | 24 | 3412 | 0 | 0 | 48 | 39,9 | 0,43 | 0,42 | - |
| 19.10.2023 | 9,375 | 0 | 231,913 | 0 | 0 | 229,048 | 0 | 0 | 24 | 3412 | 0 | 0 | 51,6 | 41,8 | 0,43 | 0,42 | - |
| 20.10.2023 | 10,838 | 0 | 233,956 | 0 | 0 | 230,598 | 0 | 0 | 24 | 3412 | 0 | 0 | 55,6 | 44,4 | 0,44 | 0,43 | - |
| 21.10.2023 | 10,018 | 0 | 235,09 | 0 | 0 | 231,946 | 0 | 0 | 24 | 3412 | 0 | 0 | 53,7 | 43,4 | 0,44 | 0,43 | - |
| 22.10.2023 | 8,147 | 0 | 232,555 | 0 | 0 | 229,986 | 0 | 0 | 24 | 3412 | 0 | 0 | 48,8 | 40,4 | 0,43 | 0,43 | - |
| 23.10.2023 | 8,33 | 0 | 239,394 | 0 | 0 | 236,687 | 0 | 0 | 24 | 3412 | 0 | 0 | 49,4 | 41 | 0,44 | 0,43 | - |
| Итого: | 94,903 | 0 | 2668,247 | 0 | 0 | 2637,774 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 22,667 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч288

Период нормальной работы системы, ч288

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 11.10.2023 | 5961,54 | 124931,216 | 0 | 0 | 123172,422 | 0 | 0 | 29766 | 626 |
| 23.10.2023 | 6056,442 | 127599,461 | 0 | 0 | 125810,196 | 0 | 0 | 30054 | 626 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2023 10:26:55