

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/23г.-23/01/24г.

Абонент: Громовой 43-45 Договор N: 0000000000
Адрес: ЖКМР Тип расходомера:
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
M сет. воды = т.сут M гвс = т.сут G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 16027139, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x831E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч
23.12.23 23	62.02	52.48	9.54	0.47	0.43	73.055	62.761	71.768	61.963	9.805	5.00	0.10	4.820	24
24.12.23 23	61.92	52.68	9.24	0.47	0.43	74.427	62.585	73.121	61.777	11.344	5.00	0.10	5.100	24
25.12.23 23	61.89	52.02	9.88	0.47	0.43	67.934	58.578	66.741	57.844	8.897	5.00	0.10	4.517	24
26.12.23 23	61.60	52.31	9.29	0.47	0.43	70.688	62.202	69.460	61.412	8.048	5.00	0.10	4.301	24
27.12.23 23	61.63	52.10	9.53	0.47	0.43	70.762	60.642	69.533	59.877	9.656	5.00	0.10	4.685	24
28.12.23 23	61.96	52.64	9.32	0.47	0.43	72.110	62.074	70.843	61.274	9.569	5.00	0.10	4.678	24
29.12.23 23	61.99	52.68	9.31	0.47	0.43	70.846	62.146	69.599	61.346	8.253	5.00	0.10	4.364	24
30.12.23 23	61.32	51.85	9.47	0.48	0.43	69.486	56.885	68.289	56.176	12.113	5.00	0.10	5.088	24
31.12.23 23	60.24	51.16	9.09	0.48	0.43	69.620	56.748	68.458	56.062	12.396	5.00	0.10	5.006	24
01.01.24 23	61.99	52.30	9.69	0.48	0.43	64.688	57.829	63.549	57.096	6.453	5.00	0.10	3.861	24
02.01.24 23	62.01	52.50	9.51	0.47	0.43	68.728	60.979	67.518	60.202	7.316	5.00	0.10	4.147	24
03.01.24 23	62.02	52.40	9.62	0.48	0.43	71.894	62.015	70.629	61.227	9.402	5.00	0.10	4.715	24
04.01.24 23	61.99	51.92	10.07	0.48	0.43	67.976	57.357	66.783	56.640	10.143	5.00	0.10	4.814	24
05.01.24 23	62.02	52.34	9.69	0.48	0.43	71.503	61.552	70.243	60.771	9.472	5.00	0.10	4.732	24
06.01.24 23	62.04	52.53	9.51	0.48	0.43	72.644	62.029	71.365	61.234	10.132	5.00	0.10	4.862	24
07.01.24 23	62.01	52.31	9.70	0.48	0.43	70.600	61.511	69.356	60.731	8.625	5.00	0.10	4.530	24
08.01.24 23	62.05	52.07	9.99	0.48	0.43	72.851	60.417	71.562	59.655	11.907	5.00	0.10	5.345	24
09.01.24 23	62.01	52.15	9.85	0.49	0.43	71.914	62.401	70.651	61.615	9.036	5.00	0.10	4.705	24
10.01.24 23	62.01	52.07	9.94	0.48	0.43	72.186	62.385	70.912	61.600	9.312	5.00	0.10	4.793	24
11.01.24 23	61.94	52.33	9.61	0.48	0.43	72.783	61.870	71.502	61.083	10.419	5.00	0.10	4.948	24
12.01.24 23	61.99	51.89	10.10	0.49	0.43	65.755	57.139	64.597	56.423	8.174	5.00	0.10	4.341	24
13.01.24 23	61.99	51.95	10.04	0.48	0.43	67.895	57.240	66.700	56.524	10.176	5.00	0.10	4.809	24
14.01.24 23	62.00	51.99	10.00	0.49	0.43	68.080	56.791	66.880	56.076	10.804	5.00	0.10	4.933	24
15.01.24 23	61.96	51.86	10.10	0.49	0.43	66.827	57.293	65.653	56.575	9.078	5.00	0.10	4.563	24
16.01.24 23	61.98	51.80	10.18	0.48	0.43	66.766	56.885	65.592	56.177	9.415	5.00	0.10	4.646	24
17.01.24 23	61.96	51.93	10.04	0.49	0.43	67.290	57.203	66.107	56.487	9.620	5.00	0.10	4.674	24
18.01.24 23	61.98	51.88	10.09	0.49	0.43	66.436	57.052	65.268	56.340	8.928	5.00	0.10	4.516	24
19.01.24 23	61.97	51.71	10.26	0.49	0.44	65.375	55.167	64.229	54.481	9.748	5.00	0.10	4.671	24
20.01.24 23	61.99	51.79	10.20	0.48	0.43	65.438	55.347	64.289	54.658	9.631	5.00	0.10	4.637	24
21.01.24 23	61.72	51.82	9.90	0.48	0.44	66.019	55.031	64.866	54.345	10.521	5.00	0.10	4.757	24
22.01.24 23	61.56	51.67	9.89	0.49	0.44	65.357	55.326	64.219	54.642	9.577	5.00	0.10	4.534	24
23.01.24 23	61.45	51.66	9.79	0.49	0.44	65.390	55.431	64.260	54.744	9.516	5.00	0.10	4.497	24
Итого/Средн	61.85	52.10	9.75	0.48	0.43	2213.323	1890.871	2174.543	1867.054	307.488	5.00	0.10	149.590	768

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.12.23 23	65071.576	53078.848	63943.650	52458.364	11485.286	5205.831	31494	626
23.01.24 23	67284.899	54969.719	66118.193	54325.419	11792.774	5355.421	32262	626
Итого	2213.323	1890.871	2174.543	1867.054	307.488	149.590	768	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



с 16.01.24 не поверя