

#125561#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Южный бульвар 2-8, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 15025818	Показания прибора, ГДж 23.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1374,703	1297,172	77.531	18.518
Количество тепловой энергии, система 2	937,404	878,358	59.046	14.103

Подпись исполнителя



#125560#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 6551
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15025818
Номер системы 2
Отчёт сформирован 28.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	6,8	2,841	0	50,559	43,037	0	49,703	42,465	0	24	9	0	0	60,2	53,6	0,01	0,47
25.03.2025	5,5	2,741	0	50,295	43,264	0	49,445	42,689	0	24	9	0	0	60,2	53,5	0,01	0,47
26.03.2025	4,4	2,754	0	50,271	43,164	0	49,419	42,587	0	24	9	0	0	60,4	53,7	0,01	0,47
27.03.2025	6,9	2,888	0	50,761	43,037	0	49,9	42,462	0	24	9	0	0	60,3	53,7	0,01	0,47
28.03.2025	5,7	2,706	0	50,11	43,353	0	49,25	42,77	0	24	9	0	0	60,7	53,9	0,01	0,47
29.03.2025	8,9	3,026	0	51,409	43,141	0	50,53	42,56	0	24	9	0	0	60,6	54	0,01	0,47
30.03.2025	9,9	2,931	0	51,339	43,25	0	50,475	42,676	0	24	9	0	0	60,1	53,6	0,01	0,47
31.03.2025	6,8	2,829	0	50,858	43,384	0	49,994	42,802	0	24	9	0	0	60,4	53,9	0,01	0,47
01.04.2025	5,9	2,79	0	50,821	43,511	0	49,965	42,933	0	24	9	0	0	60,2	53,6	0,01	0,47
02.04.2025	-	2,657	0	50,174	43,528	0	49,322	42,944	0	24	9	0	0	60,5	53,8	0,01	0,47
03.04.2025	-	2,68	0	50,066	43,327	0	49,203	42,739	0	24	9	0	0	60,8	54,2	0,01	0,47
04.04.2025	-	2,621	0	49,844	43,363	0	48,988	42,775	0	24	9	0	0	60,7	54,1	0,01	0,47
05.04.2025	-	0,906	0	19,915	18,16	0	19,566	17,909	0	24	9	0	0	61,5	54,5	0,22	0,37
06.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9	0	14	59	52,5	0,39	0,29
07.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	24	60	53,2	0,39	0,29
08.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	24	60	53,5	0,39	0,29
09.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	24	60,1	53,6	0,39	0,29
10.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	24	58,8	52,5	0,39	0,29
11.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	24	58	51,8	0,39	0,29
12.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	24	57,9	51,8	0,39	0,29
13.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	24	58	51,9	0,39	0,29
14.04.2025	-	1,392	0	27,86	24,076	0	27,418	23,769	0	0	9	0	24	58,3	52,4	0,17	0,39
15.04.2025	-	2,541	0	50,951	44,269	0	50,128	43,701	0	13	9	0	11	58,7	52,6	0,01	0,47
16.04.2025	-	2,618	0	51,191	44,169	0	50,364	43,604	0	24	9	0	0	58,7	52,6	0,01	0,47
17.04.2025	-	2,73	0	52,044	43,985	0	51,237	43,441	0	24	9	0	0	57,4	51,7	0,01	0,47
18.04.2025	-	2,524	0	50,801	43,946	0	49,997	43,391	0	24	9	0	0	58,1	52,2	0,01	0,47
19.04.2025	-	2,633	0	51,502	43,942	0	50,706	43,399	0	24	9	0	0	57,4	51,7	0,01	0,47
20.04.2025	-	2,734	0	51,825	43,769	0	51,023	43,226	0	24	9	0	0	57,5	51,7	0,01	0,47
21.04.2025	-	2,475	0	50,43	43,896	0	49,637	43,347	0	24	9	0	0	57,9	51,9	0,01	0,47
22.04.2025	-	2,453	0	50,211	43,831	0	49,422	43,285	0	24	9	0	0	57,9	51,8	0,01	0,47
23.04.2025	-	2,577	0	50,629	43,847	0	49,818	43,294	0	24	9	0	0	58,5	52,2	0,01	0,47
Итого:	6,9	59,047	0	1113,866	957,249	0	1095,51	944,768	0	527	279	0	217	59,32	52,96	0,12	0,42

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 527 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Tn, ч
23.03.2025	878,358	14396,536	12164,327	0	14151,607	12005,922	0	8283	509
23.04.2025	937,404	15510,403	13121,577	0	15247,118	12950,69	0	8810	726

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения