

#84362#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный бульвар 2-8, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6550
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15025818
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	7,051	0	213,609	0	0	210,799	0	0	24	1	0	0	53,3	45,3	0,42	0,36	2,9
25.04.2024	6,928	0	213,852	0	0	211,046	0	0	24	1	0	0	53,3	45,4	0,42	0,36	4,9
26.04.2024	6,815	0	214,056	0	0	211,226	0	0	24	1	0	0	53,3	45,6	0,42	0,36	6,4
27.04.2024	6,643	0	214,135	0	0	211,313	0	0	24	1	0	0	53,3	45,8	0,43	0,36	7,8
28.04.2024	6,39	0	214,258	0	0	211,43	0	0	24	1	0	0	53,3	46,1	0,43	0,36	12,1
29.04.2024	6,165	0	214,556	0	0	211,727	0	0	24	1	0	0	53,3	46,3	0,43	0,36	14,6
30.04.2024	6,064	0	214,956	0	0	212,117	0	0	24	1	0	0	53,3	46,5	0,43	0,37	16,9
01.05.2024	5,881	0	215,753	0	0	212,901	0	0	24	1	0	0	53,3	46,7	0,43	0,37	16,1
02.05.2024	2,33	0	85,166	0	0	84,049	0	0	24	1	0	0	53,1	46,6	0,33	0,31	-
Итого:	54,267	0	1800,341	0	0	1776,608	0	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,961																

Общее время работы системы, ч 216
Период нормальной работы системы, ч 216

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2024	39,628	1202,184	0	0	1187,088	0	0	273	503
02.05.2024	93,897	3002,525	0	0	2963,695	0	0	489	503

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.05.2024 9:51:28