

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/05/24г.-23/06/24г.

Абонент: южный Б 2-8

Договор N: 000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = т.сут M грвс = т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

tx: догов., txd = 5.00°C

Серийный номер 15025818, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хС5ЕF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.24 23	60.68	52.71	7.97	0.50	0.50	37.345	31.486	36.716	31.082	5.633	5.00	0.10	2.353	24	0	
24.05.24 23	60.53	52.55	7.98	0.50	0.50	37.336	31.460	36.709	31.058	5.651	5.00	0.10	2.354	24	0	
25.05.24 23	60.68	52.62	8.06	0.51	0.51	36.912	31.572	36.288	31.169	5.120	5.00	0.10	2.247	24	0	
26.05.24 23	60.55	52.58	7.98	0.47	0.49	37.842	31.339	37.205	30.937	6.268	5.00	0.10	2.492	24	0	
27.05.24 23	60.73	53.33	7.40	0.49	0.48	40.266	33.942	39.584	33.495	6.089	5.00	0.10	2.460	24	0	
28.05.24 23	60.79	53.72	7.07	0.47	0.50	44.391	37.625	43.637	37.121	6.516	5.00	0.10	2.622	24	0	
29.05.24 23	60.70	53.47	7.24	0.46	0.50	43.174	37.052	42.444	36.562	5.882	5.00	0.10	2.480	24	0	
30.05.24 23	60.67	53.37	7.31	0.39	0.44	43.340	36.603	42.607	36.120	6.487	5.00	0.10	2.617	24	0	
31.05.24 23	60.77	53.46	7.31	0.40	0.45	43.240	36.680	42.506	36.195	6.311	5.00	0.10	2.580	24	0	
01.06.24 23	60.78	53.39	7.38	0.46	0.53	42.795	36.272	42.072	35.795	6.277	5.00	0.10	2.572	24	0	
02.06.24 23	60.66	53.28	7.38	0.39	0.54	43.001	36.325	42.273	35.848	6.425	5.00	0.10	2.601	24	0	
03.06.24 23	60.76	53.42	7.34	0.29	0.39	42.431	36.708	41.710	36.221	5.489	5.00	0.10	2.392	24	0	
04.06.24 23	61.15	53.70	7.45	0.32	0.36	43.246	36.574	42.500	36.083	6.417	5.00	0.10	2.635	24	0	
05.06.24 23	56.28	49.19	7.09<	0.09	0.28	15.671<	14.564	15.433<	14.395	1.037	5.00	0.10	0.701<	24	0	*
06.06.24 23	21.61	22.05	-0.44<	0.00	0.24	1.555<	1.635	1.553<	1.632	-0.079	5.00	0.10	0.011<	24	0	*
07.06.24 23	20.91	21.39	-0.48<	0.00	0.24	1.803<	1.432	1.800<	1.430	0.370	5.00	0.10	0.037<	24	0	*
08.06.24 23	20.64	20.88	-0.24<	0.00	0.25	0.873<	1.187	0.871<	1.185	-0.314	5.00	0.10	0.003<	24	0	*
09.06.24 23	20.25	20.60	-0.35<	0.00	0.24	1.186<	1.065<	1.185<	1.064<	0.121	5.00	0.10	0.017<	24	0	*
10.06.24 23	20.35	20.34	0.00<	0.00	0.25	1.415<	1.654	1.413<	1.652	-0.239	5.00	0.10	0.006<	24	0	*
11.06.24 23	20.30	20.20	0.09<	0.00	0.24	1.288<	1.620	1.286<	1.618	-0.332	5.00	0.10	0.002<	24	0	*
12.06.24 23	19.97	19.89	0.08<	0.00	0.25	1.429<	1.613	1.427<	1.611	-0.184	5.00	0.10	0.007<	24	0	*
13.06.24 23	19.88	19.78	0.11<	0.00	0.25	1.153<	1.602	1.151<	1.601	-0.450	5.00	0.10	0.000<	24	0	*
14.06.24 23	19.71	19.57	0.15<	0.00	0.25	1.114<	1.592	1.113<	1.591	-0.478	5.00	0.10	0.001<	24	0	*
15.06.24 23	19.77	19.69	0.07<	0.00	0.24	1.340<	1.618	1.338<	1.616	-0.278	5.00	0.10	0.003<	24	0	*
16.06.24 23	20.09	19.81	0.28<	0.00	0.25	1.329<	1.591	1.327<	1.589	-0.262	5.00	0.10	0.005<	24	0	*
17.06.24 23	20.75	20.87	-0.12<	0.00	0.29	15.533<	14.925	15.511<	14.906	0.605	5.00	0.10	0.059<	24	0	*
18.06.24 23	27.47	25.04	2.43<	0.04	0.36	40.322	35.744	40.176	35.653	4.523	5.00	0.10	0.802<	24	0	*
19.06.24 23	60.72	53.50	7.21	0.36	0.42	44.682	37.578	43.927	37.078	6.848	5.00	0.10	2.717	24	0	
20.06.24 23	60.72	53.58	7.14	0.39	0.47	43.835	37.832	43.092	37.329	5.762	5.00	0.10	2.459	24	0	
21.06.24 23	60.73	53.22	7.52	0.43	0.47	43.478	37.844	42.739	37.348	5.391	5.00	0.10	2.434	24	0	
22.06.24 23	60.75	53.23	7.52	0.35	0.47	44.110	38.654	43.361	38.147	5.214	5.00	0.10	2.415	24	0	
23.06.24 23	60.74	53.36	7.38	0.33	0.47	44.882	38.599	44.118	38.090	6.028	5.00	0.10	2.580	24	0	
Итого/Средн	57.59	50.35	7.23	0.24	0.38	842.317	725.985	829.071	717.224	111.848	5.00	0.10	46.666	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.05.24 23	1604.350	1313.660	1577.475	1297.058	280.417	109.503	969	503
23.06.24 23	2446.667	2039.644	2406.546	2014.281	392.265	156.169	1737	503
Итого	842.317	725.985	829.071	717.224	111.848	46.666	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

