

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/24г.-23/06/24г.

Абонент: южный Б 2-8

Договор N: 0000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 15025818, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хС5ЕF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.24 23	21.36	20.73	0.63	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
24.05.24 23	21.47	20.81	0.66	0.25	0.25	0.001 <	0.001 <	0.000	24	0 *	
25.05.24 23	21.68	20.89	0.79	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
26.05.24 23	21.76	21.06	0.69	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
27.05.24 23	21.87	21.14	0.73	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
28.05.24 23	22.08	21.37	0.70	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
29.05.24 23	21.98	22.14	-0.16	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
30.05.24 23	21.85	22.12	-0.27	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
31.05.24 23	22.02	21.79	0.22	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
01.06.24 23	22.25	21.70	0.55	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
02.06.24 23	22.28	21.84	0.44	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
03.06.24 23	21.93	21.81	0.12	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
04.06.24 23	21.35	21.97	-0.62	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
05.06.24 23	21.01	22.27	-1.26	0.22	0.22	0.000	0.000	0.000	24	0	
06.06.24 23	20.51	21.74	-1.23	0.14	0.15	0.000	0.000	0.000	24	0	
07.06.24 23	19.85	20.71	-0.86	0.10	0.11	0.000	0.000	0.000	24	0	
08.06.24 23	19.33	20.37	-1.04	0.08	0.08	0.000	0.000	0.000	24	0	
09.06.24 23	19.15	19.86	-0.70	0.06	0.06	0.000	0.000	0.000	24	0	
10.06.24 23	18.86	20.48	-1.62	0.05	0.05	0.032 <	0.032 <	0.000 <	24	0 *	
11.06.24 23	19.09	20.85	-1.76	0.17	0.18	0.079 <	0.079 <	0.000 <	24	0 *	
12.06.24 23	18.74	18.91	-0.17	0.17	0.17	0.000	0.000	0.000	24	0	
13.06.24 23	18.32	18.71	-0.39	0.17	0.18	0.000	0.000	0.000	24	0	
14.06.24 23	18.08	18.88	-0.80	0.15	0.15	0.000	0.000	0.000	24	0	
15.06.24 23	18.25	19.09	-0.84	0.14	0.14	0.005 <	0.005 <	0.000 <	24	0 *	
16.06.24 23	18.49	19.69	-1.20	0.13	0.13	0.006 <	0.006 <	0.000 <	24	0 *	
17.06.24 23	19.02	18.79	0.24	0.13	0.13	0.000	0.000	0.000	24	0	
18.06.24 23	20.08	19.30	0.77 <	0.17	0.17	0.447 <	0.447 <	0.001	24	0 *	
19.06.24 23	19.63	19.65	-0.02	0.25	0.26	0.023 <	0.022 <	0.000 <	24	0 *	
20.06.24 23	19.81	19.84	-0.03	0.25	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
21.06.24 23	19.99	20.01	-0.02	0.26	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
22.06.24 23	20.43	20.36	0.07	0.26	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
23.06.24 23	20.61	19.56	1.05	0.26	0.26	0.007 <	0.007 <	0.000	24	0 *	
Итого/Средн	19.84	19.59	0.25	0.20	0.20	0.601	0.601	0.001	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.05.24 23	3002.846	2964.016	93.898	969	503
23.06.24 23	3003.448	2964.616	93.900	1737	503
Итого	0.601	0.601	0.001	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента

Для

Представитель снабжающей организации

