

#20131#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный бульвар 2-8, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6551
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15025818
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|----------|---------|---------|----------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2022 | 2,874 | 0 | 48,658 | 41,355 | 0 | 47,822 | 40,8 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,9 | 53,6 | 0,1 | 0,31 | - |
| 25.09.2022 | 3,22 | 0 | 50,031 | 41,12 | 0 | 49,171 | 40,57 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,9 | 53,7 | 0,1 | 0,37 | - |
| 26.09.2022 | 3,016 | 0 | 49,24 | 41,267 | 0 | 48,396 | 40,718 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,9 | 53,7 | 0,1 | 0,44 | - |
| 27.09.2022 | 2,911 | 0 | 48,651 | 41,113 | 0 | 47,814 | 40,57 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,9 | 53,6 | 0,1 | 0,65 | - |
| 28.09.2022 | 3,146 | 0 | 49,463 | 40,923 | 0 | 48,613 | 40,373 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,9 | 53,6 | 0,1 | 0,31 | - |
| 29.09.2022 | 2,952 | 0 | 48,74 | 41,136 | 0 | 47,903 | 40,587 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,8 | 53,5 | 0,09 | 0,23 | - |
| 30.09.2022 | 2,811 | 0 | 48,222 | 41,211 | 0 | 47,398 | 40,662 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,7 | 53,4 | 0,09 | 0,25 | - |
| 01.10.2022 | 3,231 | 0 | 49,847 | 41,007 | 0 | 48,99 | 40,462 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,9 | 53,5 | 0,09 | 0,37 | - |
| 02.10.2022 | 3,229 | 0 | 50,166 | 41,132 | 0 | 49,311 | 40,587 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,6 | 53,5 | 0,09 | 0,47 | - |
| 03.10.2022 | 2,962 | 0 | 49,005 | 41,215 | 0 | 48,165 | 40,665 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,8 | 53,6 | 0,09 | 0,51 | - |
| 04.10.2022 | 2,987 | 0 | 49,103 | 41,274 | 0 | 48,259 | 40,726 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,8 | 53,6 | 0,09 | 0,42 | - |
| 05.10.2022 | 2,943 | 0 | 49,196 | 41,144 | 0 | 48,364 | 40,607 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,3 | 53,4 | 0,09 | 0,91 | - |
| 06.10.2022 | 2,829 | 0 | 48,77 | 41,358 | 0 | 47,934 | 40,812 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,7 | 53,8 | 0,09 | 0,86 | - |
| 07.10.2022 | 2,781 | 0 | 48,629 | 41,431 | 0 | 47,795 | 40,883 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,8 | 53,8 | 0,09 | 0,9 | - |
| 08.10.2022 | 2,892 | 0 | 49,08 | 41,263 | 0 | 48,239 | 40,714 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,8 | 54 | 0,1 | 0,89 | - |
| 09.10.2022 | 3,101 | 0 | 50,051 | 41,199 | 0 | 49,206 | 40,652 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,3 | 53,6 | 0,09 | 0,51 | - |
| 10.10.2022 | 2,786 | 0 | 48,691 | 41,448 | 0 | 47,853 | 40,893 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,9 | 54 | 0,1 | 0,59 | - |
| 11.10.2022 | 2,773 | 0 | 48,655 | 41,401 | 0 | 47,819 | 40,841 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,9 | 54,1 | 0,09 | 0,53 | - |
| 12.10.2022 | 2,992 | 0 | 49,435 | 41,229 | 0 | 48,587 | 40,672 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,8 | 54,1 | 0,09 | 0,47 | - |
| 13.10.2022 | 2,842 | 0 | 48,841 | 41,311 | 0 | 48,002 | 40,751 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,8 | 54 | 0,09 | 0,41 | - |
| 14.10.2022 | 2,614 | 0 | 47,896 | 41,404 | 0 | 47,072 | 40,845 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,9 | 54,1 | 0,1 | 0,52 | - |
| 15.10.2022 | 2,975 | 0 | 49,429 | 41,231 | 0 | 48,579 | 40,675 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,9 | 54,2 | 0,1 | 0,68 | - |
| 16.10.2022 | 3,21 | 0 | 50,454 | 41,035 | 0 | 49,595 | 40,483 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,6 | 54,1 | 0,1 | 0,61 | - |
| 17.10.2022 | 2,919 | 0 | 49,226 | 41,196 | 0 | 48,38 | 40,64 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,9 | 54,2 | 0,1 | 0,69 | - |
| 18.10.2022 | 2,733 | 0 | 48,489 | 41,34 | 0 | 47,655 | 40,781 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,9 | 54,2 | 0,1 | 0,49 | - |
| 19.10.2022 | 2,966 | 0 | 49,184 | 41,146 | 0 | 48,339 | 40,584 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,8 | 54 | 0,09 | 0,23 | - |
| 20.10.2022 | 2,848 | 0 | 48,635 | 41,184 | 0 | 47,8 | 40,621 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,9 | 54 | 0,09 | 0,16 | - |
| 21.10.2022 | 2,759 | 0 | 48,248 | 41,284 | 0 | 47,419 | 40,722 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,9 | 53,9 | 0,09 | 0,09 | - |
| 22.10.2022 | 3,059 | 0 | 49,41 | 41,105 | 0 | 48,562 | 40,552 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,9 | 53,9 | 0,09 | 0,26 | - |
| 23.10.2022 | 3,196 | 0 | 50,106 | 41,002 | 0 | 49,248 | 40,45 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 60,7 | 53,9 | 0,09 | 0,48 | - |
| Итого: | 88,557 | 0 | 1473,551 | 1236,464 | 0 | 1448,29 | 1219,898 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 21,151 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.09.2022 | 2612,903 | 47434,499 | 40505,014 | 0 | 46610,752 | 39936,443 | 0 | 21263 | 614 |
| 23.10.2022 | 2701,461 | 48908,05 | 41741,479 | 0 | 48059,041 | 41156,341 | 0 | 21983 | 614 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2022 7:29:47