

#24242#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Интернациональная 9, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4989
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00158951
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	0,987	0,556	65,78	55,92	64,72	55,22	9,5	24	0	0	59,5	51,8	7,65	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	0,971	0,56	65,8	55,72	64,8	55,03	9,77	24	0	0	58,4	51,1	7,29	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	0,993	0,579	65,91	55,56	64,91	54,86	10,05	24	0	0	58,4	51,1	7,38	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	1,045	0,641	66,89	55,24	65,89	54,57	11,32	24	0	0	57,8	50,6	7,14	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	1,02	0,625	66,76	55,13	65,76	54,48	11,28	24	0	0	57,2	50,4	6,82	0,7	0,7	3
01.03.2021	0,962	0,55	65,35	55,41	64,33	54,73	9,6	24	0	0	58,3	50,9	7,37	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	0,956	0,539	64,96	55,28	63,99	54,59	9,4	24	0	0	58,3	50,8	7,52	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	1,041	0,586	65,5	55,33	64,39	54,61	9,78	24	0	0	60,6	52,4	8,18	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	0,956	0,52	64,61	55,25	63,59	54,57	9,02	24	0	0	59,2	51,5	7,7	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	0,984	0,515	64,29	55,5	63,19	54,78	8,41	24	0	0	61,6	53,1	8,54	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	1,059	0,611	65,59	55,01	64,47	54,29	10,18	24	0	0	60,5	52,3	8,21	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	1,026	0,585	65,18	54,79	64,15	54,1	10,05	24	0	0	59,4	51,5	7,92	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	1,049	0,598	65,33	54,72	64,27	54,03	10,24	24	0	0	59,9	51,8	8,08	0,7	0,7	0
09.03.2021	1,082	0,601	65,27	55,08	64,11	54,36	9,75	24	0	0	62,2	53,4	8,75	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	1,15	0,67	66,32	54,99	65,14	54,27	10,87	24	0	0	62,3	53,6	8,75	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	1,022	0,539	64,35	55,11	63,2	54,39	8,81	24	0	0	62,1	53,4	8,71	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	1,002	0,557	65,12	55,33	64,05	54,62	9,43	24	0	0	59,8	51,9	7,97	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	1,145	0,725	67,89	54,99	66,82	54,29	12,53	24	0	0	58,7	51,2	7,54	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	1,119	0,715	67,76	54,73	66,75	54,08	12,67	24	0	0	57,6	50,4	7,22	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	1,075	0,653	66,68	55,01	65,6	54,31	11,29	24	0	0	58,9	51,3	7,54	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	0,983	0,549	64,77	55,08	63,73	54,37	9,36	24	0	0	59,4	51,6	7,81	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	1,075	0,643	66,15	54,79	65,05	54,09	10,96	24	0	0	59,6	51,7	7,87	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	1	0,558	64,76	55	63,7	54,3	9,4	24	0	0	59,9	51,9	8,05	0,7	0,7	1
19.03.2021	1,015	0,554	64,6	55	63,51	54,28	9,23	24	0	0	60,9	52,5	8,36	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	1,1	0,64	65,73	54,77	64,6	54,05	10,55	24	0	0	61,3	52,9	8,43	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	1,138	0,684	66,26	54,44	65,14	53,72	11,42	24	0	0	60,8	52,6	8,23	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	1,072	0,619	65,51	54,8	64,38	54,08	10,3	24	0	0	60,8	52,6	8,21	0,7	0,7	-
Итого:	28,027	0	1773,12	1487,98	1744,24	1469,07	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,027															

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	326,585	22307,33	19296,85	21923,96	19049,41
22.03.2021	354,612	24080,45	20784,83	23668,2	20518,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.03.2021 13:42:52