

#24222#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Интернациональная 9, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4988
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00158951
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.02.2022 | 2,428 | 0 | 235,69 | 236,05 | 0 | 232,74 | 234,13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 52,1 | 41,7 | 10,46 | 0,7 | 0,7 | 4,7 |
| 25.02.2022 | 2,253 | 0 | 236,06 | 236,6 | 0 | 233,31 | 234,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 50,1 | 40,4 | 9,69 | 0,7 | 0,7 | 4,4 |
| 26.02.2022 | 2,42 | 0 | 235,17 | 235,56 | 0 | 232,26 | 233,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 51,7 | 41,2 | 10,44 | 0,7 | 0,7 | 2,9 |
| 27.02.2022 | 2,754 | 0 | 235,32 | 235,39 | 0 | 231,97 | 233,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 55,5 | 43,6 | 11,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| 28.02.2022 | 2,64 | 0 | 235,29 | 235,38 | 0 | 232,07 | 233,35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 54,3 | 42,9 | 11,4 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
| 01.03.2022 | 2,899 | 0 | 237,55 | 236,76 | 0 | 233,99 | 234,52 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57,1 | 44,6 | 12,42 | 0,7 | 0,7 | -1,2 |
| 02.03.2022 | 2,869 | 0 | 237,2 | 236,41 | 0 | 233,62 | 234,22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 44,8 | 12,3 | 0,7 | 0,7 | -0,1 |
| 03.03.2022 | 2,478 | 0 | 237,91 | 237,49 | 0 | 234,79 | 235,47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 52,9 | 42,4 | 10,57 | 0,7 | 0,7 | 2,7 |
| 04.03.2022 | 2,583 | 0 | 237,35 | 236,77 | 0 | 234,18 | 234,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 53,7 | 42,7 | 11,05 | 0,7 | 0,7 | 2,1 |
| 05.03.2022 | 3,135 | 0 | 237,1 | 236,22 | 0 | 233,25 | 233,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 59,4 | 45,9 | 13,47 | 0,7 | 0,7 | -2,2 |
| 06.03.2022 | 3,047 | 0 | 240,73 | 240,18 | 0 | 236,9 | 237,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 58,7 | 45,8 | 12,91 | 0,7 | 0,7 | -1,1 |
| 07.03.2022 | 2,702 | 0 | 241,78 | 241,44 | 0 | 238,39 | 239,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 55,1 | 43,7 | 11,37 | 0,7 | 0,7 | 1,7 |
| 08.03.2022 | 2,446 | 0 | 242,26 | 241,99 | 0 | 239,17 | 240 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 52,4 | 42,1 | 10,26 | 0,7 | 0,7 | 2,8 |
| 09.03.2022 | 2,603 | 0 | 241,7 | 241,36 | 0 | 238,48 | 239,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 53,8 | 42,8 | 10,94 | 0,7 | 0,7 | 1,3 |
| 10.03.2022 | 3,186 | 0 | 240,06 | 239,31 | 0 | 236,09 | 236,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 59,9 | 46,3 | 13,52 | 0,7 | 0,7 | -2,5 |
| 11.03.2022 | 3,073 | 0 | 236,54 | 235,57 | 0 | 232,73 | 233,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 59,2 | 46 | 13,23 | 0,7 | 0,7 | -1,2 |
| 12.03.2022 | 2,87 | 0 | 234,69 | 234,33 | 0 | 231,12 | 232,14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57,3 | 44,8 | 12,45 | 0,7 | 0,7 | -0,6 |
| 13.03.2022 | 2,645 | 0 | 234,18 | 234,02 | 0 | 230,82 | 231,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 55,3 | 43,8 | 11,5 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 14.03.2022 | 2,546 | 0 | 234,46 | 234,53 | 0 | 231,27 | 232,49 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 54,2 | 43,1 | 11,04 | 0,7 | 0,7 | 1,5 |
| 15.03.2022 | 2,446 | 0 | 235,11 | 235,31 | 0 | 232,01 | 233,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 53,2 | 42,7 | 10,56 | 0,7 | 0,7 | 1,8 |
| 16.03.2022 | 2,398 | 0 | 234,79 | 235,02 | 0 | 231,73 | 233,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 52,8 | 42,4 | 10,36 | 0,7 | 0,7 | 2,3 |
| 17.03.2022 | 2,325 | 0 | 234,63 | 234,87 | 0 | 231,7 | 232,95 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 51,9 | 41,8 | 10,05 | 0,7 | 0,7 | 3,3 |
| 18.03.2022 | 2,344 | 0 | 235,03 | 235,23 | 0 | 232,03 | 233,29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 52,1 | 42 | 10,14 | 0,7 | 0,7 | 4,3 |
| 19.03.2022 | 2,235 | 0 | 234,63 | 234,81 | 0 | 231,86 | 232,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 50,7 | 41 | 9,65 | 0,7 | 0,7 | 2,6 |
| 20.03.2022 | 2,34 | 0 | 234,32 | 234,5 | 0 | 231,37 | 232,57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 52 | 41,9 | 10,13 | 0,7 | 0,7 | 2,2 |
| 21.03.2022 | 2,218 | 0 | 234,37 | 234,74 | 0 | 231,53 | 232,85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 50,9 | 41,3 | 9,6 | 0,7 | 0,7 | 3,3 |
| 22.03.2022 | 2,103 | 0 | 233,92 | 234,29 | 0 | 231,18 | 232,45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 50 | 40,9 | 9,13 | 0,7 | 0,7 | 4,9 |
| 23.03.2022 | 1,981 | 0 | 221,17 | 221,19 | 0 | 218,58 | 219,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 50,2 | 41,1 | 9,08 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 71,967 | 0 | 6609,01 | 6605,32 | 0 | 6519,14 | 6548,13 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 71,967 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.02.2022 | 280,093 | 25238,56 | 23895,13 | 0 | 24891,66 | 23686,26 | 0 |
| 23.03.2022 | 352,06 | 31847,57 | 30500,45 | 0 | 31410,8 | 30234,39 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2022 7:40:09