

#72768#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2024 по 09.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 9, г. Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00158951	Показания прибора, Гкал 09.03.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1356,483	1316,389	40.094
Количество тепловой энергии, система 2	564,24	600,616	-36.376

оку 10.03.24 нов

*оку 12.12.23 ремонт
расходомера*

Подпись исполнителя _____



#72766#

Отчёт за период с 23.02.2024 по 09.03.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4988
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00158951
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 11.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2024	-	2,512	0	247,56	248,14	0	244,25	245,96	0	0	24	0	0	53,6	43,3	10,32	0,7	0,7
25.02.2024	-	2,53	0	247,33	247,89	0	243,98	245,67	0	0	24	0	0	54,1	43,7	10,39	0,7	0,7
26.02.2024	-	2,449	0	247,56	248,19	0	244,29	245,98	0	0	24	0	0	53,4	43,4	10,04	0,7	0,7
27.02.2024	-	2,347	0	247,52	248,21	0	244,36	246,11	0	0	24	0	0	52,3	42,6	9,63	0,7	0,7
28.02.2024	-	2,475	0	247,22	247,94	0	243,98	245,75	0	0	24	0	0	53,1	43	10,17	0,7	0,7
29.02.2024	-	2,594	0	246,83	247,34	0	243,41	245,11	0	0	24	0	0	54,5	43,8	10,68	0,7	0,7
01.03.2024	-	2,269	0	246,88	247,59	0	243,82	245,55	0	0	24	0	0	51,4	42,1	9,33	0,7	0,7
02.03.2024	-	2,349	0	247,14	247,72	0	244,04	245,61	0	0	24	0	0	52	42,4	9,64	0,7	0,7
03.03.2024	-	2,431	0	246,63	247,16	0	243,42	245,04	0	0	24	0	0	52,8	42,8	10	0,7	0,7
04.03.2024	-	2,788	0	246,7	246,9	0	243,08	244,55	0	0	24	0	0	56,5	45	11,49	0,7	0,7
05.03.2024	-	2,818	0	246,81	247,07	0	243,12	244,73	0	0	24	0	0	56,8	45,1	11,61	0,7	0,7
06.03.2024	-	2,971	0	246,77	246,94	0	242,97	244,54	0	0	24	0	0	57,9	45,7	12,25	0,7	0,7
07.03.2024	-	3,142	0	246,84	246,8	0	242,78	244,27	0	0	24	0	0	59,9	46,9	12,97	0,7	0,7
08.03.2024	-	3,125	0	246,76	246,69	0	242,72	244,15	0	0	24	0	0	59,8	46,9	12,9	0,7	0,7
09.03.2024	-	3,294	0	246,34	246,22	0	242,13	243,64	0	0	24	0	0	61	47,4	13,63	0,7	0,7
Итого:	-	40,094	0	3704,89	3710,8	0	3652,35	3676,66	0	0	360	0	-	55,27	44,27	11	0,7	0,7

Общее время работы системы 360 час.

Период нормальной работы системы 360 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.02.2024	1316,389	122419,55	120993,92	0	120718,12	119910,84	0
09.03.2024	1356,483	126124,44	124704,72	0	124370,47	123587,5	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения