

#24237#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Интернациональная 9, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4989
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00158951
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	1,007	0,564	64,69	54,8	63,65	54,09	9,56	24	0	0	60,1	52,2	7,95	0,7	0,7	3,9
24.03.2021	0,974	0,53	64	54,77	62,97	54,05	8,92	24	0	0	60,3	52,3	8,04	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	1,048	0,611	65,2	54,65	64,09	53,93	10,16	24	0	0	60,7	52,8	7,98	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	1,013	0,571	64,47	54,59	63,37	53,87	9,5	24	0	0	60,9	52,8	8,08	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	1,133	0,701	66,55	54,44	65,44	53,72	11,72	24	0	0	60,7	52,8	7,83	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	1,06	0,644	65,56	54,21	64,48	53,51	10,97	24	0	0	59,8	52,2	7,56	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	0,975	0,537	64,12	54,86	63,03	54,14	8,89	24	0	0	61	53	8	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	1,018	0,584	64,47	54,4	63,37	53,68	9,69	24	0	0	61	53	8	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	1,088	0,662	65,65	54,27	64,52	53,55	10,97	24	0	0	61	53,2	7,8	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	0,964	0,542	63,64	54,3	62,6	53,59	9,01	24	0	0	60,7	52,9	7,8	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	0,976	0,539	63,57	54,29	62,5	53,57	8,93	24	0	0	60,8	52,8	8,07	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	1,047	0,616	64,63	53,94	63,56	53,22	10,34	24	0	0	60,2	52,3	7,93	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	1,078	0,65	65,23	53,83	64,15	53,13	11,02	24	0	0	59,9	52,1	7,81	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	0,999	0,57	64,08	54,14	63,05	53,43	9,62	24	0	0	60	52,2	7,84	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	0,921	0,492	65,3	56,71	64,28	55,96	8,32	24	0	0	59,8	52,2	7,58	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	0,997	0,544	73,03	63,56	71,82	62,7	9,12	24	0	0	60,2	53,1	7,15	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	0,979	0,517	72,45	63,47	71,24	62,61	8,63	24	0	0	60,7	53,4	7,29	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	1,005	0,529	72,21	63,08	71,01	62,25	8,76	24	0	0	61	53,5	7,55	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	1,069	0,61	73,41	62,89	72,19	62,07	10,12	24	0	0	60,8	53,4	7,34	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	1,109	0,659	73,88	62,45	72,66	61,64	11,02	24	0	0	60,4	53,2	7,22	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	1,054	0,587	72,91	62,99	71,68	62,1	9,58	24	0	0	61,6	54,2	7,43	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	1,061	0,594	73,01	62,85	71,79	61,98	9,81	24	0	0	61,4	54	7,39	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	1,053	0,585	72,84	62,8	71,62	61,94	9,68	24	0	0	61,3	53,8	7,42	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	1,019	0,546	72,07	62,77	70,84	61,9	8,94	24	0	0	61,4	53,8	7,63	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	0,995	0,511	71,42	62,72	70,17	61,86	8,31	24	0	0	61,8	54	7,75	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	1,117	0,644	73,63	62,72	72,38	61,85	10,53	24	0	0	61,8	54,2	7,55	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	1,043	0,583	72,26	62,22	71,01	61,35	9,66	24	0	0	61,4	54	7,37	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	1,001	0,534	71,52	62,53	70,28	61,64	8,64	24	0	0	62,3	54,8	7,52	0,7	0,7	11
20.04.2021	1,011	0,55	71,82	62,56	70,57	61,66	8,91	24	0	0	62,4	55	7,37	0,7	0,7	9,9
21.04.2021	0,898	0,438	70,12	62,77	68,92	61,86	7,06	24	0	0	62,2	54,7	7,42	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	0,974	0,517	71,28	62,48	70,05	61,59	8,46	24	0	0	61,7	54,4	7,34	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	0,978	0,509	71,07	62,42	69,86	61,51	8,35	24	0	0	61,8	54,3	7,49	0,7	0,7	-
Итого:	32,664	0	2200,09	1885,48	2163,15	1859,95	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,664															

Общее время работы системы, ч 768
 Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	354,612	24080,45	20784,83	23668,2	20518,48
23.04.2021	387,276	26280,54	22670,31	25831,35	22378,43

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 20:06:55