

#24236#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 22.05.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Интернациональная 9, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4989
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00158951
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,954	0,487	70,65	62,36	69,44	61,52	7,92	24	0	0	61,5	53,9	7,58	0,7	0,7	4
25.04.2021	1,185	0,731	74,31	61,65	73,08	60,85	12,23	24	0	0	60,8	53,5	7,22	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	0,961	0,479	70,54	62,39	69,34	61,52	7,82	24	0	0	61,8	54,1	7,75	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	0,969	0,487	70,54	62,25	69,34	61,38	7,96	24	0	0	61,8	54,1	7,74	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	1,044	0,562	71,61	62,11	70,36	61,25	9,11	24	0	0	62	54,2	7,76	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	1,066	0,609	72,26	61,74	71,03	60,89	10,14	24	0	0	61,2	53,9	7,31	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	0,904	0,535	71,44	61,36	70,39	60,68	9,71	24	0	0	55,8	49,8	5,97	0,7	0,7	7
01.05.2021	1,022	0,574	71,33	61,14	70,17	60,35	9,82	24	0	0	59,7	52,4	7,31	0,7	0,7	7,3
02.05.2021	1,022	0,544	71	61,39	69,81	60,6	9,21	24	0	0	60,3	52,6	7,68	0,7	0,7	6,2
03.05.2021	1,099	0,66	72,88	60,81	71,73	60,06	11,67	24	0	0	57,9	50,9	7,05	0,7	0,7	5,8
04.05.2021	1,07	0,604	71,78	61,01	70,58	60,29	10,29	24	0	0	59,4	51,7	7,64	0,7	0,7	9,6
05.05.2021	1,035	0,553	70,74	60,94	69,55	60,18	9,37	24	0	0	60	52,1	7,83	0,7	0,7	10,4
06.05.2021	1,066	0,584	71,2	60,79	70,01	60,07	9,94	24	0	0	59,6	51,8	7,86	0,7	0,7	6,9
07.05.2021	1,051	0,567	70,7	60,72	69,53	59,97	9,56	24	0	0	60	52	7,98	0,7	0,7	6,9
08.05.2021	3,469	3,103	106,96	48,58	105,42	48,02	57,4	24	0	0	56,2	51,1	5,07	0,7	0,7	6,3
09.05.2021	4,231	3,897	109,04	39,83	107,38	39,34	68,04	24	0	0	57,6	49,8	7,81	0,7	0,7	11,1
10.05.2021	1,086	0,643	64,46	53,16	63,42	52,49	10,93	24	0	0	59,7	51,4	8,27	0,7	0,7	17,8
11.05.2021	0,995	0,54	63,2	53,82	62,12	53,12	9	24	0	0	60,6	52,2	8,42	0,7	0,7	19,7
12.05.2021	0,974	0,521	62,85	53,85	61,77	53,14	8,63	24	0	0	61,1	52,7	8,4	0,7	0,7	19,2
13.05.2021	0,952	0,502	62,51	53,93	61,43	53,21	8,22	24	0	0	61,5	53,2	8,35	0,7	0,7	9,9
14.05.2021	0,998	0,538	62,65	53,54	61,58	52,82	8,76	24	0	0	61,6	53	8,64	0,7	0,7	10,6
15.05.2021	0,987	0,533	62,44	53,26	61,39	52,55	8,84	24	0	0	61,1	52,6	8,47	0,7	0,7	10
16.05.2021	0,994	0,561	62,59	52,65	61,6	52	9,6	24	0	0	59,8	51,8	8,08	0,7	0,7	12,5
17.05.2021	0,987	0,527	61,29	52,31	60,22	51,61	8,61	24	0	0	61,6	52,8	8,86	0,7	0,7	14,5
18.05.2021	0,971	0,494	62,03	53,61	60,91	52,9	8,01	24	0	0	62,3	53,3	8,93	0,7	0,7	11,4
19.05.2021	1,049	0,579	62,72	52,99	61,6	52,27	9,33	24	0	0	62,4	53,4	8,93	0,7	0,7	10,4
20.05.2021	1,032	0,557	62,31	52,94	61,2	52,23	8,97	24	0	0	62,2	53,1	9,07	0,7	0,7	-
21.05.2021	1,025	0,531	61,91	53	60,78	52,28	8,5	24	0	0	62,8	53,4	9,38	0,7	0,7	14
22.05.2021	1,001	0,526	61,81	52,87	60,72	52,15	8,57	24	0	0	62	53	9,02	0,7	0,7	-
Итого:	35,199	0	2029,75	1641	1995,9	1619,74	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,199															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	387,276	26280,54	22670,31	25831,35	22378,43
22.05.2021	422,475	28310,29	24311,31	27827,25	23998,17

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.05.2021 15:28:29